

충남대학교병원

주의요구

제 목 자재선정심의위원회 심의위원 구성 부적정

관련부서 ○○○과

내 용

○○○과에서는 충남대학교병원에서 시행하는 건설공사에 사용되는 자재 중 품질확보가 필요하다고 판단되는 중요자재를 선정하기 위하여 자재선정심의위원회를 설치 운영하고 있다.

「자재선정심의위원회운영규정」 제4조(위원회 구성 및 운영) ①항 및 ④항에 따르면 “위원회는 위원장을 포함한 10인 이내의 위원으로 구성하며, 관련분야 외부위원 2인 이내의 위원을 선정하여 운영한다.” 로 되어 있고, “위원회의 외부위원은 해당분야 학식과 경험이 풍부한 전문가 중에서 원장이 위촉하거나 또는 임명한다.” 라고 되어 있다. 이처럼 자재선정 시 내부위원 외에 외부위원을 위촉하는 목적은 선정과정에 있어서 공정성 및 투명성을 확보하기 위함이다.

하지만, ○○○과에서는 【표1】과 같이 “통합전산센터 신설을 위한 자재 선정”을 하기 위하여 2019.3.28.일 제1차 자재선정심의위원회를 개최하면서 당연직 외에 관련분야 위원을 임명하면서 외부위원으로 임명하지 않고 【표2】와 같이 금회 한정으로 내부위원 2명만 임명한 사실이 있다.

【표1】 제1차 자재선정심의위원회 심의요청 사항

(단위 : 천원)

공사명	신청자재	신청자재공사비	공사기간	비고
통합전산센터 신설을 위한 리모델링 공사 (1차 및 2차)	기계:공기조화기(AHU) 전기:무정전전원공급 장치(UPS)	1차:(AHU)176,957 (UPS)147,465 2차:(UPS)147,465	착공후 3개월	

【표2】 제1차 자재선정심의위원회 심의위원 위촉자 명단

구분		구성	직위	성명	비고
심의 위원	당연직	위원장	◀◀◀장	XXX	
	당연직	위원	◇◇과장	XXX	
	당연직	위원	▷▷▷▷과장	XXX	
	당연직	위원	▽▽▽▽과장	XXX	
	당연직	위원	▶▶▶▶과장	XXX	
	당연직	위원	◎◎과장	XXX	
		내부위원	◆◆◆◆센터장	XXX	금회 한정
		내부위원	◆◆◆◆과장	XXX	금회 한정
간사			◎◎◎◎팀장	XXX	

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 자재선정심의위원회운영규정에 따라 자재선정심의시 공정하고 투명한 심의가 이뤄질 수 있도록 외부위원 위촉에 만전을 기하여 주시고,
 - ② 관련자에게는 앞으로 유사 사례가 발생하지 않도록 주의를 촉구하시기 바랍니다.
- (주의)

[관련자 :	◎◎과	◎◎◎◎팀	팀장	◎◎◎술0급	I	- 주의
	◎◎과	◎◎◎◎팀	담당	◎◎◎술0급	J	- 주의
	◎◎과	◎◎◎◎팀	담당	◎◎◎술0급	R	- 주의]