

권 고 사 항

일련번호 19생산운영 - 14
제 목 법정 정기안전점검 용역 개선
소관부처 ■■■기지본부
관계부서
내 용

■■■기지본부 ◆◆◆◆부는 건축물의 점검, 진단, 법정검사를 담당하면서 「시설물 안전관리에 관한 특별법」(이하 “시설물안전법”이라 한다)에 따라 대상시설물(1·2부두)에 대하여 법정점검을 수행하고 있다.

시설물안전법에 따르면 시설물의 상태등급에 따라 주기적인 안전점검과 적절한 유지관리를 통하여 재해 및 재난을 예방하고 시설물의 효용성을 증진하도록 하고 있으며, ■■■기지의 경우 【표 1】과 같이 법정점검을 수행 중에 있다.

【표 1】 시설물안전법에 따른 법정점검 주기

법정점검 내용		시설물(■■■ 1·2부두) 점검주기
점검주기	정기안전점검(이하 “정기점검”)	1회/반기
	정밀안전점검(이하 “정밀점검”)	1회/2년(상태등급 “B”)
	정밀안전진단(이하 “안전진단”)	1회/5년(상태등급 “B”)

상기의 법정점검 중 정기점검은 육안점검으로 관리주체는 공공관리주체와 민간 관리주체로 구분하며 우리공사는 공공관리주체로서 자체점검을 시행하거나 시설안전관리 면허를 보유한 업체의 용역을 통해 관리하고 있다. 현재 4개 생산기지의 정기점검 수행현황은 【표 2】와 같으며, 생산기지별로 상이하게 추진하고 있다.

【표 2】 생산기지별 정기점검 수행현황

구 분	정기점검 수행현황	비 고 (유자격자1)/전체
□□기지	자체점검(1회/반기), 외부용역(1회/반기)	유자격자 보유 (1인/5인)
▮▮기지	자체점검(1회/반기), 외부용역(1회/반기)	유자격자 보유 (1인/4인)
▣▣기지	자체점검(2회/년)	유자격자 보유 (1인/3인)
■ ■기지	외부용역(2회/년)	유자격자 미보유 (0인/2인)

이와 같이 외부용역만으로 정기점검을 수행할 경우 시설점검이 업무담당자의 주요 감독업무임에도 시설물의 세부점검 능력이나 외부용역 관리능력이 저하될 우려가 있다. 또한, 담당자가 외부용역에 의존할 경우 외부교육비(620천 원/인)로 전문교육을 이수하여 자체점검으로 수행하는 방식 보다 과다한 외부용역비(약 30백만 원/회)를 사용해야 하는 결과를 초래한다.

따라서, 정밀점검과 안전진단의 경우 시설안전점검 면허를 보유한 외부 전문업체의 제3자 상세점검을 통하여 객관성과 전문성을 확보할 수 있으므로 반기마다 육안점검으로 시행하는 정기점검은 직원의 외부 전문교육을 통해 유자격자를 확보하여 최소 연 1회는 자체점검으로 수행하는 것이 직원의 업무역량 향상과 경제적인 측면에서 유리하다.

조치할 사항

- ■ ■기지본부장은 시설물 법정점검 담당자가 전문교육을 이수하여 자체적으로 “정기점검” 을 시행할 수 있도록 개선하시기 바랍니다. (권고)

1) 정기점검의 유자격자 기준은 「건설기술진흥법」에 의한 초급기술자(자격, 학력 또는 경력)로서 시설안전공단 전문교육(35시간) 이수자임