

개 선 사 항

일련번호 19생산운영 - 13

제 목 건물용 승강기 유지관리 시행 개선

소 관 부 처  처

관 계 부 서

내 용

 등 5개 기지(신설  기지 포함)에는 건물용 승강기¹⁾ 25대가 설치되어 있으며, 각 기지본부는 「승강기 안전관리법」 제31조에 따라 승강기 유지관리업을 등록한 승강기 유지보수 전문업자(이하 “위탁용역업자”라 한다)와 계약을 체결하여 승강기 예방점검 및 고장점검(긴급출동 포함)을 시행하고 있다.

또한  처 ○○○○부가 매년 체결하는 “천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역” 계약 역무에 승강기의 예방점검 및 고장점검을 포함하고 있다.

【표 1】 승강기 설비 계약현황

(단위: 천 원, VAT포함)

구 분	승강기 수량	위탁용역업자		가스  사	
		역무	연계약금액	역무	연계약금액
	3대	예방점검(월1회) 고장점검(긴급출동)	2,220	예방점검(월1회) 고장점검(긴급출동)	6,460
	6대		9,240		16,612
	3대		7,521		6,460
	9대		15,000		9,229
	4대		7,115		5,483
합계	25대		41,096		44,246

위탁용역업자는 승강기의 예방점검을 「승강기 안전관리법 시행령」 제29조, 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 규정」 제13조에서 정한 점검항목과 주기에 따라서 186개 항목으로 점검을 실시하고 있으나 가스사는 생산본부표준²⁾에 따라

1) 본관, 제어동(CR), 합숙소 등 건물에 설치된 엘리베이터(저장탱크 리프트 제외)

2) 「생산설비 예방점검 정비기준」 2-27-2 건물전기설비-승강기
「건물전기설비(계전) 예방점검정비절차서」 3.1.2 본부예방점검정비기준 a) 전기분야 승강기

육안점검 위주의 16개 항목으로 점검을 실시하고 있다.

한편, 최근 3년간(2016. 9.~2019. 8.) 가스_{안전}사가 ■■기지본부 등 4개 기지본부에서 수행한 승강기 고장점검 실적은 표1과 같이 총 7건 이었으며 그 중 6건은 단순 램프 교체였다.

【표 1】 최근 3년 가스_{안전}사 승강기 고정점검 실적

구 분	건 수	내 용	비 고
■■	3	램프교체 3건	
□□	0	-	
■□	3	램프교체 3건	
■■■	1	도어 컨트롤 부품교체 1건	

따라서 승강기 유지관리업 면허를 미보유한 가스_{안전}사가 자체점검 기준에 따른 예방점검과 고장점검을 시행할 필요성이 희박한 실정이다.

【표 2】 승강기 점검현황 비교

(단위: 천 원, VAT포함)

구 분	위탁용역업자	가스 _{안전} 사
면허보유 여부	보 유	미 보 유
예방점검 항목	법정항목 약 184개 (항목별 점검주기상이)	자체항목 16개 (항목별 월 1회)
연간계약금액	41,096	44,246

조치할 사항

- ① ■■■■■처장은 경상정비공사 계약역무에서 ‘승강기 점검’을 제외하도록 조치하시기 바랍니다. (개선)
- ② ■■■■■처장은 다음 사항을 반영하여 「생산설비 예방점검 정비기준」, 「건물 전기설비(계전) 예방점검정비절차서」를 개정하시기 바랍니다. (개선)

< 개 선 내 용 >

- 공사가 자체적으로 정한 자체점검항목을 삭제하고 법정점검항목 내용추가
- 개선(안): 「승강기 안전관리법 시행령」 제29조, 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운행규정」 별표3에 따라 점검을 실시한다.