

통 보 사 항

일 련 번 호 19생산건설 - 6

제 목 보안검색장비(X-Ray 검색대) 운영준비 미흡

소 관 부 서 ●●●●실

관 계 부 서

내 용

●●●●처는 생산기지 설비지역 출입보안시스템을 강화하고자 「보안검색장비 설치운영 기본계획」(‘18.4.)을 수립하면서 ▲▲기지에 보안검색장비(X-Ray 검색대 등)를 도입하기로 결정하였고, ●●●●실 ※※※※부는 X-Ray 검색대 운영 및 관리 업무를 수행하고 있다.

「원자력안전법」 제 5장과 같은 법 시행령 제148조에 따라 설치 예정인 장치(X-Ray 검색대)에 대해 ①방사선 안전관리자 신규·정기교육, ②동위원소 사용 등에 관한 기록·비치, ③기준 준수 등의 법정 사항을 확인·준수하여야 한다.

따라서 ※※※※부는 법정 기준에 따라 X-Ray 검색대를 운영할 수 있도록 제반 사항을 준비하여야 한다.

그런데 ‘19. 8. 31.까지 X-Ray 검색대의 시운전을 완료하고 운영을 시작할 예정임에도 법정 사항의 검토가 이루어지지 않아 운영에 필요한 아래 사항이 이루어지지 않고 있는 실정이다.

【표 1】 방사선발생장치(X-Ray 검색대) 운영관련 법적 세부 이행 사항

이 행 내 용	관련 법령	이행 여부	수행 부서
방사성동위원소 사용 등에 관한 사항 기록·비치	원자력안전법 제58조	×	●●●●●실
기준준수 의무	원자력안전법 제59조	×	●●●●●실
방사선 안전관리자 신규·정기교육	같은 법 시행령 제148조	×	●●●●●실

※ 신고나 허가절차 없이 운영 시 사업주는 3년 이하 징역이나 3천만원 이하의 벌금형(원자력안전법)¹⁾

따라서 관련 법률 위반하지 않도록 X-Ray 검색대 운영에 필요한 법정 사항을 적기에 이행할 필요가 있다.

조치할 사항

- ① ●●●●●실장은 법정 안전관리자 확보 계획 등이 포함된 「X-Ray 검색대 운영 방안」(가칭)을 적기에 수립·이행하시기 바랍니다. (통보)

1) 2018년의 경우 원자력안전법을 위반한 방사선 이용기관(총 6개소)에 대해 행정처분(과징금 6억 2천만 원)이 내려짐