

부 서 주 의

관 리 번 호 20기강-06

제 목 사옥 내 소방설비 관리 소홀

관 계 부 서 □□지역본부 ♠부

□□지역본부 ♠부는 화재사고 시 피해를 최소화하기 위하여 안전 및 소방설비의 기능을 최적의 상태로 유지하기 위하여 매년 소방설비의 점검 및 관리 업무를 담당하고 있다.

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조 및 제24조 따라 지역본부 2020년 자체소방계획을 수립하여 관리하고 있으며, 우리공사 안전 및 소방설비관리 지침서(EHSQI-07207) 부표1의「주요설비 점검항목 확인사항 및 주기」에 따르면 사옥 각 층별로 배치된 소화기는 매달 보수 또는 교체여부를 확인할 수 있도록 점검하도록 되어 있다.

그러나, □□지역본부 ♠부는 사옥 내 설치된 소화기의 매월점검기록을 누락하는 등 사옥 내 배치된 소화기 관리를 소홀히 하였다.

조치할 사항

사장은 소방설비의 점검 및 관리 등을 소홀하게 관리하는 일이 없도록 사업소 소방설비 안전관리 담당부서인 □□지역본부 ♠부에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.(부서주의)