

주 의 요 구

일련번호 20공급(종합) - 11
제 목 불밸브 누설점검 미흡
소 관 처 ●●지역본부
관 계 부 서
내 용

●●지역본부 ■■■■■■부는 천연가스공급설비의 유지보수를 총괄하고 있는 부서로서 관리소에 설치된 천연가스 불밸브 누설점검을 정기적으로 수행하고 있다.

■■■■■■■부는 계통 운영상 중요밸브¹⁾의 경우에는 「운영 불밸브 내부누설 판정 및 유지보수 기술표준」에 따라 연 1회 누설점검을 수행하여야 한다.

또한 불밸브 교체 대상을 선정 시에는 「공급관리소 밸브 교체대상 선정 세부 기준」에 따라 2년 이상의 내부누설 점검결과를 바탕으로 ○○○○○부, ◇◇◇◇부 및 ■■■■■■부의 의견을 반영하여 “밸브교체선정심의회”를 거쳐 불밸브 교체 대상을 결정하여야 한다.

그런데 ■■■■■■부는 ‘19년도 누설점검 대상 불밸브 3,426개 중 105개의 중요 밸브에 대해 누설점검을 수행하지 않아 일부 누락된 점검결과를 바탕으로 불밸브 교체 대상을 선정하게 되었다.

조치할 사항

해당 불밸브 내부누설점검을 부실하게 수행한 담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다.
(주의)

1) 방산라인 최종단 밸브, 계량기 후단 전동밸브, 정압기 전단 긴급차단밸브(전동밸브 또는 유압밸브)

[관련자]

●●지역본부 ▨▨▨▨부 주임 LLL (現 ●●지역본부 ○○○○부)