

주의 요구 및 통보 사항

일련 번호 20공급(종합) - 09

제 목 배관시설이용자 소유 계량설비 관리 미흡

소 관 부 처 ●●●●처, ****지역본부, 田田田田지역본부, ↑↑지역본부

관 계 부 서

내 용

가. 시설이용자 소유 계량설비 관리에 관한 사항

지역본부 ■■■■■부는 천연가스 배관시설이용자(이하 “시설이용자”라 한다)가 공급관리소로 인입 및 송출하는 천연가스 유량을 정확히 파악하고 수율 신뢰성 확보를 위하여 계량설비에 대한 정비, 교정 및 입증시험 등의 관리업무를 담당하고 있다.

「배관시설이용규정」 별표 1. ‘계량설비 운영기준’에 따르면 시설이용자는 자체 계량설비의 검사 및 정비를 정기적으로 실시하고, ■■■■■부 계량담당자는 검사 및 정비가 규정에 따라 시행되는지 입회 및 확인하도록 되어 있다.

특히, 시설이용자가 공급하는 천연가스에서 액상이물질이 수차례 발생¹⁾하여 천연가스 공급설비의 고장과 오작동의 주요 원인이 될 수 있음을 고려하면, 계량설비 신뢰성 확보를 위한 점검 및 정비가 시행되도록 철저히 관리하여야 한다.

그런데 이번 감사기간(2020. 6. 8.~ 7. 3.) 중 시설이용자 소유 계량설비 운영 실태를 확인한 결과, 【표 1】과 같이 자체 계량설비의 검사 및 정비를 실시하지 않고, 공사 계량담당자도 이를 확인하지 않고 있는 실정이다.

1) ①①①①지역본부의 경우, 시설이용자가 공급하는 천연가스에 액상 이물질(최초 발견일: ‘15.12.9. ~ 현재)이 발생되어 특별 점검반 구성 및 발생량 모니터링 중이며, 시설이용자 부담으로 이물질 **** 설비(****) 설치 예정임

【표 1】 배관시설이용자 계량설비 운영 현황

지역본부	수요처	가스분석기		세관작업
		월간교정	정기시험*	
☒☒	★★에너지	○	X	○
●●	ⓂⓂ에너지	○	○	○
※※※※	₩₩	○	X	X
田田田田	田田田田	△(분기시행)	X	○
계약서 기준	-	1회/월	1회/년	1회/2년

※ 정기시험: 국가공인기관(KOLAS 인증기관)의 가스분석기 정기시험(상호비교시험)을 받아야 함

나. 계량설비 운영지침에 관한 사항

우리공사는 계량설비의 효율적인 운영 및 관리를 통해 계량의 정확성을 기하고 수용가에 대한 신뢰도 향상을 목적으로 「계량설비 운영 지침서」를 제정·운영하고 있으며, 지역본부 담당자는 위 지침서에 따라 계량설비의 정기적인 정비 및 점검을 시행하고 있다.

그러나 시설이용자 소유 계량설비의 검사 및 정비 관리기준이 지침서에 반영되어 있지 않아 담당자가 실기할 우려가 있으므로 관리 범위에 포함하도록 관련 지침을 개정할 필요가 있다.

조치할 사항

- ① 배관시설이용자의 계량설비 검사 및 정비를 미흡하게 관리한 담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

☒☒지역본부 田田田田부 차장 GGG (現 ☒☒지역본부 ○○○○부)

田田田田지역본부 田田田田부 차장 HHH

※※※※지역본부 田田田田부 주임 III

② ㉿㉿㉿㉿처장은 배관시설이용자 소유의 계량설비도 관리 범위에 포함하도록
지침을 개정하시기 바랍니다. (통보)