

◎◎지사 현지조치 통보서

연번	제목	내용	조치할사항
1	건설공사 산업안전보건 관리비 정산 부적정	- “건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제20xx-8호) 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등) 및 제30조(산업안전보건관리비 계상 등)” 제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액 조정하거나 반환을 요구할 수 있다 *◎◎◎공항 ○○○ 동편주차장 증설 전기공사(134,087원) *20xx~20xx년 ◎◎공항 ○○○○시설 개선공사 (891,999원)	- 과다계상된 금액 회수조치
2	공사 현장 안전시설 (추락방지)설치 미흡	- ◎◎공항 ○○○ 및 기타건물 증축공사 현장 점검결과 2층 탑승구 설치지역 개구부에 추락방지시설 미설치로 작업근로자 추락 등 안전사고 발생 우려	- 관련기준에 적합한 추락방지시설 설치로 근로자 추락 사고예방
3	공항 진/출입도로 교통 안전시설 개선	- ◎◎공항 진/출입도로 급커브지역에 차량 과속방지시설(과속방지턱 등)이 설치되지 않아 차량 과속에 따른 교통사고 발생 위험이 상존하고 특히 공항에서 출구도로 급커브지역은 수목등으로 운전자 시야 확보가 어려워 사고 발생 우려	- 공항 진출입도로 급커브지역에 관련기준에 적합한 과속방지시설을 추가 설치하고 출입도로 수목 등 제거로 운전자 시야 확보 가능토록 시설개선

연번	제목	내용	조치할사항
4	구매설치 사업 예비품 관리에 관한 사항	- ◎◎공항에서 시행완료한 구매설치 사업에 포함된 예비품을 erp에 등록하여 부외예비품으로 관리하여야 하나 관리되고 있지 않음. (물품관리지침) * 얼굴인식 전자출입통제시스템 구매설치 (얼굴인식단말기 등 5종 8개) * ◎◎공항 영상감시장치(CCTV) 구매설치 (카메라 등 7종 9개) * ◎◎공항 종합상황실 통합관제시스템 구매설치 (비디오 월 등 4종 6개) * ◎◎공항 공항정보자동방송장치 구매설치 (모뎀 등 3종 3개)	- 부외예비품 등재 및 관련 직원 교육 실시
5	옥외 시설물 접지저항 관리에 관한 사항	- 20××년 시행완료한 ◎◎공항 영상감시장치(CCTV) 구매설치 사업에 포함된 옥외 시설물인 CCTV 카메라 폴에 피뢰침과 피뢰 접지를 시공하였으나, 일부 카메라 폴(2개소)에서 접지저항이 기준치를 초과하고 있음.	- 접지 보강 조치
6	측정기기 교정주기에 관한 사항	- 국가교정기관지정제도운영요령 제41조, 교정대상 및 주기설정을 위한 지침 8.전리방사선에 의하면 방사선관련 측정기기인 survey meter의 교정주기가 6개월인데도 1년주기로 시행하고 있음.	- 관련 직원 교육 실시

연번	제목	내용	조치할사항
7	측정기기 교정용역 대가 지급에 관한 사항	- 20××, 20××년 ◎◎공항 측정기기 교정용역과 관련하여 측정 장비의 고장, 손상 등으로 인하여 교정검사가 불가능할 경우 해당 측정장비에 대한 교정검사 비용을 제외하고 대금을 지급하여야 하나, 교정검사 미이행분을 정산하지 않고 지급함. * 20××년 ◎◎공항 측정기기 교정용역 - 2대(디지털온습도계, MLSS METER) 351,956원 * 20××년 ◎◎공항 측정기기 교정용역 - 1대(가스분석기) 272,250원	- 금액 환수 및 관련 직원 교육 실시
8	단기임대 사용료 부과 기준 수립에 관한 사항	- ◎◎지사에서는 기관 및 기업체 등에서 주관하는 각종 행사홍보, 참가자 안내 등을 위하여 공항 내 행사용 단기 임대시설물의 이용현황이 있음에도 불구하고, 이에 대한 사용료 부과 기준이 수립되어 있지 않음	- 단기임대 사용료 부과기준 수립을 통해 단기임대업무에 대한 관리를 철저히 할 것