

◇◇ 현지조치 통보서

연번	제 목	내 용	조치할 사항
1	○ 업무용 차량(대여) 정기점검에 관한 사항	- 업무용 차량은 안전운전을 위해 월 2회 이상 정기점검을 실시하여야 하고, 이에 대한 실시 여부를 확인하기 위해 관련부서 업무담당자는 정기점검 관리대장 등을 운영하는 것이 필요하나 이를 이행하지 않고 있음	- 업무용 차량에 대한 정기점검 관리대장을 운영하시기 바랍니다.
2	○ 소화기 관리사항	- 소화기는 화재 발생 시 초기진화를 위해 안전상태와 관리상태를 매월 1회 자체점검을 실시하고, 특기사항이나 이상 발생 시 즉시 조치가 가능하도록 점검결과를 기록유지 하여야 하나, 옥상 방수공사 임시 자재보관소 2개소(4개)에 비치된 소화기는 자체점검을 실시하지 않았음	- 공사현장에 비치된 소화기에 소화기 점검표를 부착하고, 매월 1회 자체점검 실시 후 그 결과를 기록유지 하시기 바랍니다.
3	○ 전력분야 점검일지 기록관리 사항	- 항공등화시설 등의 관리 및 운영지침 제16조(유지보수일지의 기록)에 따라 시설운용 사항을 기록유지 하여야 하나, 점검결과 및 담당자 또는 현장대리인의 결재가 누락되어 있음 * 점검결과 누락 : 7월 예방점검계획서 * 결재누락 : 전력근무일지, 분전함·수배전 근무일지	- 점검결과에 대한 기록유지를 정확히 하고, 이에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
4	○ 전력분야 예방점검 관련사항	- 2016.10.28 전력시설 표준예방점검카드(PMI)가 개선 시달되었으나, 일부 점검항목은 개선된 점검절차로 시행 하고 있지 않음 * 피뢰기 절연저항 측정(년간), 열화상 측정(반기)	- △실-3153(2016.10.28)에 따라 점검카드를 변경 및 신설하여 시설물 유지관리에 적극 활용 하시기 바랍니다.
5	○ 시설공사 준공 검사 부적정	- '17년 시행완료한 '보일로 화학 세관공사' 완료 후 배출처리된 폐기물인 세관수의 수량이 계약수량(1.96톤)과 상이(1톤)한데도 계약수량 전량을 처리한 것으로 준공 처리하였음	- 위 건 공사 준공과 관련하여 실제 처리된 세관수량과 준공 처리된 수량의 차액에 대한 금액을 회수(95천 원) 하고 관련자에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다.
6	○ 시설공사 자재 품질관리 확인 소홀	- '17년 시행한 '◇◇ 교육생 휴게시설 조성 및 기타공사'에 납품된 레미콘에 대하여 레미콘/아스콘 품질관리지침 제11조에 따라 납품 송장에 현장도착시간 및 인수자 서명을 하도록 하고 있으나 이를 이행 하지 않음	- 시설공사 관련자에 대하여 레미콘/아스콘 품질관리지침 내용을 교육하시기 바랍니다.
7	○ 재난 취약 시설물 관리에 관한 사항	- ◇◇내 재난취약시설물(옹벽, 절토사면, 성토사면)에 대하여 외부전문기관의 안전진단을 통한 보수보강계획을 수립하여 시설물 예방관리 필요함	- 재난취약시설물에 대한 관리강화 방안을 수립하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용						조치할 사항																								
		<table><tr><td>시설</td><td>위치</td><td>준공 년도</td><td>연장</td><td>폭/높이</td><td>구조 형식</td></tr><tr><td>옹벽</td><td>2생활관후면</td><td>1992</td><td>85M</td><td>4M</td><td>콘크리트</td></tr><tr><td>절토 사면</td><td>본관/ 1생활관후면</td><td>1986</td><td>140M</td><td>4M~7M</td><td>토사</td></tr><tr><td>성토 사면</td><td>관제동 후면</td><td>2010</td><td>50M</td><td>35M</td><td>토사</td></tr></table>						시설	위치	준공 년도	연장	폭/높이	구조 형식	옹벽	2생활관후면	1992	85M	4M	콘크리트	절토 사면	본관/ 1생활관후면	1986	140M	4M~7M	토사	성토 사면	관제동 후면	2010	50M	35M	토사	
시설	위치	준공 년도	연장	폭/높이	구조 형식																											
옹벽	2생활관후면	1992	85M	4M	콘크리트																											
절토 사면	본관/ 1생활관후면	1986	140M	4M~7M	토사																											
성토 사면	관제동 후면	2010	50M	35M	토사																											
8	○ 국제동 기계실 유류탱크 유량측정 장치 관리 소홀	- 국제동 기계실내 유류탱크에 유량을 측정할 수 있는 장치가 설치되어 있으나 고장으로 방치되어 있음						- 방치된 유류탱크 유량측정장치를 수리하여 시설물 유지관리에 철저를 기하시기 바랍니다.																								
9	○ 개인정보 처리에 관한 사항	- 개인정보 처리자는 개인정보보호법 제24조(고유 식별정보의 처리제한)에 따라 당사자 동의를 받지 않거나 법령에서 구체적으로 허용하지 않는 한, 주민등록번호 등 고유식별정보를 처리할 수 없음 - 그러나 ◇◇에서는 '◇◇ 간이하공동화설비 교체공사', '◇◇LED 조명등 교체 전기공사', '◇◇휴게시설 조성 및 기타공사(전기)', '◇◇ 인터넷망 개선 사업'에서는 현장대리 인계, 재직증명서, 보안각서, 공사참여자 명단 등에 고유식별정보(주민등록번호)가 기재되어 있음						- 관련문서 내 포함되어 있는 개인고유식별 정보(주민등록번호)를 삭제하시고, 관련자에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다.																								

연번	제 목	내 용	조치할 사항
10	○ 시설공사 산업안전 보건관리비 사용내역 정산에 관한 사항	- '17년 시행·완료한 시설공사 산업안전보건관리비 사용내역 중 '◇◇ 간이항공등화설비 교체공사' 및 '◇◇ 교육생 휴게시설 조성 및 기타공사'의 경우 산업안전보건관리비용 불가 항목인 PE웬스(186,987원) 사용, 점멸등(204,050원), '◇◇ 휴게시설 조성 및 기타공사(전기)'의 경우 안전용품 구매(세금계산서 없음, 353,910원)하지 않은 품목 지급, '◇◇ LED조명 교체 전기공사'의 경우 부가세(41,044원)를 포함하여 지급하였음	- 부적정하게 지급된 산업안전보건관리비를 환수하고, 관련자에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다.(회수 785,991원)
11	○ 업무분장에 관한 사항	- 「직제규정」 제10조(권한과 책임)는 '모든 임·직원은 분장된 업무의 범위 내에서 그 직무 권한을 성실히 수행하여야 하며, 그 권한에 상당하는 책임을 진다'라고 명시하고 있으며, 「직제규정시행세칙」 제3조(업무분장) 제1항 별표3은 부서별 업무분장을, 제2항은 단위조직 내의 업무분장의 조정·시행 및 업무분장 내용의 통보를 명시 하고 있음 - 그런데, ◇◇은 모든 임·직원 중의 하나인 교수에 대하여 개인별 업무분장을 시행	- 규정에 따라 교수 직무권한과 그에 상당하는 책임을 질 수 있도록 교수에 대한 업무분장을 시행, 본사 직제 담당부서 장에게 그 내용을 통보하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
		하지 않았으며 또한 그 내용을 직제 담당부서(팀)의 장에게 통보하지 않았음 (14년도부터~현재까지)	
12	○ 계약의 체결에 관한 사항	- 최근 갑·을 관계에 대한 부정적 이미지로 인해 점차 수평적 명칭으로 변경하는 추세에 따라, 계약상대자와의 평등한 동반자 관계 구축에 악영향을 미치고 대내·외적으로 부정적 인식을 줄 수 있는 갑·을 표기의 계약서 사용을 지양하고 있음.(‘13년도 기획재정부 행정민원 제도 개선과제 : ‘정부입찰·계약 집행기준’에서 ‘갑’, ‘을’로 표기된 내용을 삭제하여 甲·乙 문화’ 개선에 기여) - 그런데, ◇◇에서는 ‘영접업무 수행 단기 아르바이트 고용계약’을 하면서 계약 당사자의 표기를 갑(◇◇장)과 을(이○○, 22세)로 표기하여 근로 계약서를 작성, 계약을 체결한 바 있음 (◇◇-7863(2017.12.29.), ◇◇-3906(2018.06.27.))	- 계약자 상호간 명칭 표기를 변경하여 근로 계약서를 작성, 再(재)체결하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
13	○ 사내교수 교재 연구비 지급에 관한 사항	- 교육훈련규정 제40조의2(교재연구비) 제1항은 '교재연구비는 자체강사로 겸직 임명된 사람으로서 월 8시간 이상 출강실적이 있거나 연간 96시간 이상 출강계획이 있는 사람에게만 지급' 하도록 규정하고 있고, 제2항에서는 '교재연구비 지급금액은 월 80,000원을 월정액으로 지급하되, 매년 교육일정 종료 시 개인별 출강실적을 파악하여 90퍼센트가 미달하는 강사에 대하여는 총 출강일수를 월 8시간으로 기준하여 미달된 시간만큼 연간 교재연구비 지급액에서 감액 정산하여야 함을 규정하고 있음 - 그런데 ◇◇에서는 2018년도 사내교수 교재연구비를 지급(2~5월분)하면서 '2017년도 교육운영기준 수립 보고(2017.01.31.)'를 지급근거로 하였던 바, 이 보고문서는 2018년도에 수립된 시행문서가 아닐 뿐만 아니라, 내용상으로도 규정 제40조의2 제1항의 규정 사항도 반영하고 있지 않음 - 또한 2월에 지급된 전월(1월) 교재연구비와	- 향후 월별 교재연구비 지급 관련 방침문서 생산 시에는 관련근거로 교수별 강의계획이 명시된 관련문서를 기재하고, 붙임 증빙으로는 전월 강의 실적을 첨부하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
		7월에 지급 예정인 전월(6월) 교재연구비 지급건의 경우에는 전월 출강실적 증빙이 첨부되어 있지 않고, 관련근거도 단순히 규정 자체(「교육훈련규정 제40조의2」)를 기재하였음 - 다만, 2018년 당해 연도 2월에 이르러 '2018년 교수업무 계획보고(◇◇-1058, 2018.02.21.)를 통해 지급근거를 마련하였고, 사후적으로 월별 8시간 출강실적이 있었던 것으로 확인됨 - 더불어, 규정 제40조의2 제2항의 의미는 출강 실적이나 교육계획도 없는 자에게 미리 교재연구비를 선 지급하고 나중에 감액·정산하라는 의미라기보다 96시간 이상의 출강계획 대비 실제 출강일수를 최종적으로 파악하여 감액·정산 하도록 하는 취지의 조항임	