

☆☆지사 현지조치 통보서

번	제 목	내 용	조치할 사항
1	○ 이동지역 장비 등록에 관한 사항	- 이동지역관리운영규정 제24조(등록번호)에 의하면 이동지역 차량 및 장비는 등록번호를 부여하고 동 규정 별표1의 규격에 따라 등록번호를 부착하여야 함 - 그런데 ☆☆지사에서는 공사소유 장비인 미끄럼측정장비(ASFT)에 대하여 등록번호는 부여하였으나, 번호판을 부착 또는 표시하지 않았음	- 미끄럼측정장비(ASFT)에 대하여 등록번호를 부착하시기 바랍니다.
2	○ 귀빈실 내 공사 소개 자료에 관한 사항	- 현재 귀빈실 내 公社 소개 브로셔가 비치되어 있는데, 확인 결과 2014년 자료로써 공사경영진, 비전 및 슬로건 등이 현재기준으로 반영되어 있지 않음	- 귀빈실에 최신 公社 브로셔를 비치하시기 바랍니다.
3	○ 위탁관리업무 기성에 관한 사항	- 2017년도 ☆☆공항 운영 및 시설관리용역과 관련하여 조류퇴치분야 기성검사 시 일근자의 연장근로 이행여부 확인을 위한 근무실적(근무일, 근무시간) 자료를 확보해야 하나, 상기의 자료를 확보하지 않고 기성검사를 완료함.	- 위탁관리 기성업무 수행시 협력업체의 일근자 연장근로 이행 자료를 확보하기 바라며, 기성검사자에 대하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 철저히 교육하시기 바랍니다.
4	○ 보일러용 연료 저장시설 관리에 관한 사항	- 보일러용 연료(부생연료유)의 저장 및 사용과 관련하여 저장시설(20,000ℓ)에 유면계가 없어 정확한 보유량을 확인할 수 없음	- 보일러용 연료저장시설에 유면계를 설치하여 연료에 대한 재고관리를 철저히 하시기 바랍니다.

번	제 목	내 용	조치할 사항
5	○ 물품관리에 관한 사항	- 물품관리규정 제20조(청구 및 불출)에 의하면 사용에 필요한 물품을 불출할 경우 적정량을 사정하여 불출하도록 되어 있으나, ☆☆지사(○팀)에서는 '18.5.12 및 '18.5.16 소음방지 1회용 귀마개 100EA를 불출하여 수일간 시행되는 작업 시행시 나누어 사용함	- 물품관리장은 원활한 물품관리를 위하여 당일 작업에 필요한 물품에 대하여 적정 수량을 검토하여 불출하시기 바라며, 물품관리와 관련하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 철저히 교육하시기 바랍니다.
6	○ 보수자재 관리에 관한 사항	- 종합상황실 온수보일러실내 공사 완료 후 수령한 예비용 보수자재인 천정마감재(마이톤) 및 액세스플로어 바닥재에 대하여 보관(방치)하고 있음.	- 보수자재를 관련 창고에 보관하시기 바랍니다.
7	○ 수기결재에 관한 사항	- 사무관리규정 제24조(결재) 및 □실-1937('17.04.17) "수기결재 작성 및 전결/대결 표시방법에 대한 교육자료 배포알림"에 따라 □실에서 각지사별 교육을 실시하도록 시달하였고 ☆☆지사에서는 '17.04.24.~04.26.(3일간) 교육을 실시하였으나, '☆☆공항 조명제어시스템 개량공사' 준공조서, '☆☆공항 옥외배전반 개량공사' 자재검토보고, '☆☆공항 통신시설위탁관리용역' 기성검사 완료조서 수기결재 시 성명을 알아볼 수 없는 기호 등으로 수기결재하였음.	- 사무관리규정에 맞도록 수기결재(종이문서) 작성 및 결재방법에 대한 재교육을 실시하시기 바랍니다.

번	제 목	내 용	조치할 사항
8	○ 시설공사 산업안전 보건관리비 사용 내역 정산에 관한 사항	- '17년 시행·완료한 시설공사 산업안전보건관리 비 사용내역 중 '☆☆공항 옥외배전반 개량공 사'의 경우 산업안전보건관리비 사용 불가항목 인 사다리(168,310원) 구매비용을 지급하였음.	- 부적정하게 지급된 산업안전보건관리비 환수, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 직원 교육 을 실시하시기 바랍니다.
9	○ 개인정보 보호에 관한 사항	- ☆☆공항에서 시행·완료한 '☆☆공항 영상감시 장치 구매설치' 현장대리인 재직증명서 및 경 력증명서, '상업시설 임차 신청서' 주민등록 등 본에 개인고유식별정보(주민등록번호)가 기재 되어 있으며, '☆☆공항 옥외배전반 개량공 사' 및 '☆☆공항 개별냉난방기 전원설치공 사'에는 현장대리인계 제출서류에 개인 고유 식별정보(주민등록번호) 뒷자리를 수정테이프 로 삭제하였음	- 개인고유식별정보(주민등록번호)가 기재된 서류 에 정보를 삭제하고 재발방지를 위한 교육을 실시하시기 바랍니다.
10	○ 부외 예비품에 관한 사항	- '☆☆공항 활주로 비상용등화 구매'시 '기판 (등기구 전원부 및 제어부) 4개, 광학부 W/W 1개, W/Y 1개, R/G 1개' 및 '☆☆공항 얼굴인 식 전자출입통제시스템 설치'시 '얼굴인식 단 말기 2개, 얼굴인식 등록기 1개, 통합관제 운 영 PC 1대(모니터 포함), RF 카드리더 2개, 출 입 DB 얼굴인식 서버 1대'를 규격서에 따라 납품받은 예비품을 물품관리지침 제16조(부외 예비품)에 따라 전산에 등재하지 않음.	- 구매설치와 관련하여 납품받은 예비품에 대하 여 부외예비품으로 전산 등재하여 관리하시기 바랍니다.

번	제 목	내 용	조치할 사항
		- '☆☆공항 승강설비 보수공사(2017년)'와 관련하여 납품받은 예비품(스텝 고정클립트 등 4종)에 대하여 물품관리지침 제16조(부외예비품)에 따라 전산에 등재하지 않음.	
11	○ 전기·통신분야 안전 관리에 관한 사항	- 전기·통신 분전함 또는 단자함은 담당자 이외에 조작금지 등의 안전관리를 위하여 반드시 시건을 하여 운영하여야 하고, 또한 분전함 전면에는 비상시 신속한 조작이 용이하도록 별도의 비품을 비치하지 않아야 하나, 일부 시설은 이를 준수하지 않고 운영하고 있음. * 시건해제 : 귀빈주차장 피뢰설비 접지함, 일반대합실 GATE 3, 4 측면 통신 단자함 * 분전함 전면 대형 모니터 비치 : ILS 감시실	- 접지함 및 단자함에 정확한 시건과 분전함 전면 모니터는 이동 배치를 하고, 이에 대한 재발방지 교육을 실시하시기 바랍니다.
12	○ 주요 장비실 관리에 관한 사항	- 시설의 평상점검은 동작 및 운용상태 뿐만아니라 최적상태 유지를 위하여 장비 등의 정돈과 청결, 시설주변의 상태를 병행하여 실시하여야 하나, 이에 부합하지 않게 일부 장비실에는 시설운영과 무관한 물품 등을 존치하고 있음. * 귀빈실 EPS : 통신공사 잉여품 2종 * 송신소 기계실 : 부수터펌프 교체후 잉여자재 배관 보온재 손상 및 테이프 탈락 * 관제탑 기계실 : 배관상단 메가폰 * ILS 감시실 : 빨래건조대	- 시설운영에 불필요한 물품 등은 반출조치 하고 이에 대한 재발방지 교육을 실시하시기 바랍니다.