

2019년도 □□본부 종합감사 현지조치 통보서

연번	내	용	비 고																										
1	○ 입점업체 임대면적 관리에 관한 사항 - □□공항 여객터미널에 있는 입점업체는 공사로부터 별도 허가 없이 임대면적 이외의 장소에 상품적재, 광고물 등을 배치하고 이에 대한 조치가 필요함 <table><tr><th>구 분</th><th>계약상대자</th><th>계약기간</th><th>면적</th><th>위치</th><th>무단 배치내용</th></tr><tr><td>편의점</td><td>(주)00</td><td>'19.7.28~ '23.7.27</td><td>68.0㎡</td><td>국제선 일반대합실 3층</td><td>상품적재</td></tr><tr><td>베이커리</td><td>(주)00</td><td>'17.12.24~ '21.12.23</td><td>50.7㎡</td><td>국제선 일반대합실 2층</td><td>상품적재</td></tr><tr><td rowspan="2">은 행</td><td>00</td><td rowspan="2">'19.2.1~ '24.1.31</td><td>342㎡</td><td rowspan="2">국내선 일반대합실 1층</td><td rowspan="2">X 배너 등 광고물</td></tr><tr><td>00</td><td>342㎡</td></tr></table> - 조치할 사항 : 임대차계약서상 목적물 내에서 임대계약 관리가 이뤄질 수 있도록 관리하고, 관련자에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다.		구 분	계약상대자	계약기간	면적	위치	무단 배치내용	편의점	(주)00	'19.7.28~ '23.7.27	68.0㎡	국제선 일반대합실 3층	상품적재	베이커리	(주)00	'17.12.24~ '21.12.23	50.7㎡	국제선 일반대합실 2층	상품적재	은 행	00	'19.2.1~ '24.1.31	342㎡	국내선 일반대합실 1층	X 배너 등 광고물	00	342㎡	임대
구 분	계약상대자	계약기간	면적	위치	무단 배치내용																								
편의점	(주)00	'19.7.28~ '23.7.27	68.0㎡	국제선 일반대합실 3층	상품적재																								
베이커리	(주)00	'17.12.24~ '21.12.23	50.7㎡	국제선 일반대합실 2층	상품적재																								
은 행	00	'19.2.1~ '24.1.31	342㎡	국내선 일반대합실 1층	X 배너 등 광고물																								
	00		342㎡																										
2	□ 국제선 시외버스 휴게실 시설개선 사항 ○ 휴게실 유리창에 부착되어 있는 윈도우 픽토그램(띠지) 훼손되어 있고, 인근 기둥에 부착된 사인물은 철거 시 제대로 철거되지 않아 미관을 저해하고 있음. ○ 조치할 사항 : 유리창 스티커를 신규로 설치하시고, 기둥에 남은 스티커 잔해는 철거하여 주시기 바랍니다.		시설																										
3	□ 셔틀버스 안내 표지판 관련사항 ○ ☆☆ 전면 셔틀버스 승차장 안내 표지판이 탈색되고 오염된 채로 방치되고 있음. ○ 조치할 사항 : 신규 안내표지판을 설치하거나, 필요성이 없다고 판단될 경우 철거하시기 바랍니다.		시설																										
4	□ 주요물품 관리에 관한 사항 ○ 물품관리지침 제14조(주요물품 및 관리)는 내용연수가 1년 이상의 차량운반구, 기계장치 계정 중 취득단가가 3천만 원 이상의 물품 중에서 효율적인 관리를 위하여 이력관리가 필요한 물품을 주요물품으로 등록하여 각종 관리 이력사항을 전산 등에 기록·유지하고 관리하도록 하고 있음.		물 품																										

연번	내 용	비 고
	○ 보유 중인 차량운반구 33대와 기계장치 30종을 주요물품으로 등록하여 관리하지 않고 있음. ○ 조치할 사항 : 주요물품으로 관리가 필요한 차량운반구와 기계장치를 주요물품으로 등록하여 관리하시기 바라며, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.	
5	□ 부외자산 관리에 관한 사항 ○ 물품관리지침 제15조(부외자산)는 내용연수가 1년 이상인 물품으로 취득가액 30만원이상 100만원미만의 자산성 물품이 구입과 동시에 비용처리된 경우 부외자산으로 관리하여야 한다고 정하고 있음. ○ '18년 9월에 소모품비로 취득한 X-RAY 부대품(롤러적재대 2EA)을 부외자산으로 등록하여 관리하지 않고 있음. ○ 조치할 사항 : 해당 물품을 부외자산으로 등록하여 관리하시기 바라며, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.	물 품
6	□ 감가상각비 내용연수에 관한 사항 ○ □□본부에서는 2019. 3. 27에 □□항공관리사무소에 기부채납한 토목장비고 및 부대시설에 대하여 40년간 국유재산 사용허가를 받았고, 이에 대한 감가내용연수로 30년(건물), 15년(구축물)의 내용연수를 적용하였음. ○ 그런데 우리 법인세법 시행령 제26조 제7항에 따라 사용허가기간이 명시되어 있는 경우에는 그 기간에 따라 감가상각을 해야하므로 감가상각 내용연수의 적용을 수정할 필요가 있음. ○ 조치할 사항 : 감가상각 내용연수를 적정하게 수정 조치하여 주시기 바랍니다.	회 계
7	□ 금연구역 내 흡연에 관한 사항 ○ □□본부 국내선 서편 1층에 특수경비원 휴게실이 있고, 동 지역에는 금연구역이라는 표지판이 설치되어 있으나, 휴게실 앞 흡연통에 담배꽂조들이 투척되어 있는 등 흡연이 이뤄지고 있어 이에 대한 조치가 필요함	운 영

연번	내 용	비 고
	○ 조치할 사항 : 금연구역 표지판에 따라 흡연이 이뤄지지 않도록 흡연 통 제 거 및 관련 사항에 대해 숙지시켜 주시기 바랍니다.	
8	□ 화장실 안내판에 관한 사항 ○ □□본부 국내선 3층 서편에 탑승게이트, 화장실 등을 안내하는 DID표지판이 있는데 비스듬하게 비치되어 있어 고객 안내목적 및 미관 상 적절치 않고, 국내선 3층 서편에서 4층 푸드코트로 올라가는 에스 켈레이터 하단에도 화장실이 있는데 이에 대한 적절한 안내판이 없는 상황임. ○ 조치할 사항 : 안내목적의 DID표지판 비치를 조정하시고, 화장실 표 지판을 추가로 설치하시기 바랍니다.	운 영
9	□ 자동 제세동기(AED) 관리에 관한 사항 ○ 「자동 제세동기 관리 운영 지침」 제8조(자동 제세동기 관리 운영) 제7호에 의하면 자동 제세동기 관리책임자는 도난경보장치 작동 여부를 1달에 1번 이상 점검하여 정상작동 하도록 규정되어 있음. ○ 그런데 □□본부에서 관리 운영 중인 국내선 도착장 수화물 찾는 곳 에 설치된 자동 제세동기의 경우 도난방지용 경광등이 작동하지 않음. ○ 조치할 사항 : 국내선 도착장 수화물 찾는 곳에 설치된 자동 제세동기 의 도난방지용 경광등을 정상작동 할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	시 설
10	□ 안전보호구 관리대장에 관한 사항 ○ 안전보호구 관리대장은 공항시설 서비스 위탁관리 일반과업내용서 제 9조 제③항의 서식 2에 따라 작성·관리를 하여야 하나, 기계 및 플랜 트시설 현장의 안전보호구 관리대장은 상기 서식 2와 상이한 서식을 사용하고 있음. ○ 조치할 사항 : 안전보호구 관리대장은 과업내용서 서식 2와 동일하게 작성·관리하시기 바랍니다.	안 전
11	□ 주요장비이력카드 기록·관리에 관한 사항 ○ 주요시설의 보수·보강사항 등을 기록하는 주요장비이력카드를 현장 에 비치하여 시설의 운영시 활용하여야 하나 플랜트시설 현장에서는 수리 및 개조내역의 증빙서 번호, 금액, 담당자 등 주요 기록사항이 일부 누락됨에 따라 이력카드의 기록·관리가 미흡함.	시 설

연번	내 용	비 고
	○ 조치할 사항 : ◎◎실-6122(2014.09.05.)에 의거하여 이력카드 작 성 및 활용방법에 대한 교육을 실시하여 기록관리를 철저히 하시기 바랍니다.	
12	□ 지하피트 층 콘크리트 구조체 마감에 관한 사항 ○ ‘□□공항 통합변전실 신축공사’ 중 지하피트 층 콘크리트 구조체에 소량의 골재분리와 콘크리트 이어치기 부위 마감이 불량하여 외벽 방수 시 방수 하자가 발생할 수 있음 ○ 조치할 사항 : 지하피트 층 콘크리트 구조체 골재분리와 이어치기 부위 마감 보완 후 방수공사를 시행하시기 바랍니다.	공사
13	□ 시설물 유지관리 업무에 관한 사항 ○ 토목시설물 유지관리지침 제7조 유지관리업무의 기본지침에 의하여 공항시설물에 대하여는 지속적인 점검과 사전정비를 체계적으로 시행 하여 안전과 편의를 도모하고 유지관리에 철저를 기하여야 함 ○ 2018년 준공 완료한 ‘□□공항 외곽울타리 개량공사’에 대하여 현장확인 결과 일부 울타리 기둥에 대하여 문양거푸집 잔여물 미제거, 거푸집 고정철물 미제거, 몰탈보수 미관미흡 사항이 발견됨 ○ 또한, 경향공기 지역 블록담울타리 일부 구간에 대하여 울타리 기초부위에 콘크리트 피복이 벗겨져 철근이 노출됨 ○ 조치할 사항 : 상기 시설물에 대한 유지보수 실시 및 유지관리를 철 저히 하여 주시기 바랍니다.	시설