

## 2019년도 □□지역본부 종합감사 현지조치 통보서

| 연번 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 비 고 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | <p><b>□ 주요물품 등록 관리에 관한 사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품관리지침 제14조(주요물품 및 관리)는 내용연수가 1년 이상의 차량운반구, 기계장치 계정 중 취득단가가 3천만원 이상의 물품 중에서 효율적인 관리를 위하여 이력관리가 필요한 물품을 주요물품으로 등록하여 각종 관리 이력사항을 전산 등에 기록·유지하고 관리하도록 하고 있음.</li> <li>○ '17년 12월~'19년 1월에 취득한 차량운반구(고소작업트럭의 9종)를 주요물품으로 등록하지 않고 있음.</li> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 차량운반구를 주요물품으로 등재하여 관리하시기 바라며, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.</li> </ul> | 물 품 |
| 2  | <p><b>□ 주차장 사후할인 처리 관리에 관한 사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18년 국토부 민원실태 점검결과 주차료 사후정산 신청을 '민원'으로 간주하여 처리하라는 지적에 따라 본사 랜드사이드운영팀에서는 문서를 시달하여 주차료 사후정산 처리는 신규 양식에 따라 별도 대장으로 작성·관리하라고 하였으나, □□지역본부에서는 다른 양식으로 관리하고 있음.</li> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 본사에서 시달한 내용에 맞추어 주차료 사후정산 처리·관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.</li> </ul>                                                                                            | 안 전 |
| 3  | <p><b>□ 상업시설 판매 품목에 관한 사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영업자 준수사항 제2조(판매품류 및 판매품목) 제1항에 따르면 영업자는 판매품류 및 판매품목에 대하여 공사에 신고 및 승인절차를 이행하여야 한다고 명시되어 있음</li> <li>○ 그런데 □□지역본부 내 상업시설인 ○○에서는 우리 公社에 사전 신고되지 않은 품목(티셔츠)을 판매하고 있음.</li> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 영업자 준수사항에 따라 사전 승인 절차를 이행 후 관련 품목을 판매할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.</li> </ul>                                                                                  | 임 대 |

| 연번 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 비 고 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4  | <p><b>□ 탑승수속장 저울 관리에 관한 사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국제선 탑승수속장 스케일 컨베이어(1대)의 계량 눈금이 -2kg으로 표시하고 있어 계량 신뢰도가 저하되고 있음.</li> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 해당 스케일 컨베이어에 대하여 0점 조정 시행하시기 바랍니다.</li> </ul>                                                                                                                       | 시 설 |
| 5  | <p><b>□ 소화기 관리에 관한 사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사청사 식당방면 출입구(자동문) 측면에 소화기 부재</li> <li>○ 국제선 9번 체크인카운터 뒤편 소화기 없음</li> <li>○ 국내선 37번 체크인카운터 뒤편 소화기 표지판 없음</li> <li>○ 국제선 탑승게이트 지역 소화기 없음</li> <li>○ 여객터미널 3층 좌측 흡연(사용중지)실 내 소화기 점검 미이행</li> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 해당 지역에 소화기 배치 및 표지판을 설치하시기 바랍니다.</li> </ul>       | 안 전 |
| 6  | <p><b>□ 옥내소화전 관리에 관한 사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 화재예방, 소방시설 설치, 유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조 제2항에 의하면 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위를 금지하고 있음</li> <li>○ 그러나 국제선 여객터미널 출발 격리대합실 지역 옥내소화전 2개소 전면의 저울, 서류, 의자 등 장애물이 있어 비상시 방화활동에 장애가 발생할 가능성이 있음</li> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 해당 옥내소화전 전면의 장애물을 제거하여 주시기 바랍니다.</li> </ul> | 안 전 |
| 7  | <p><b>□ 산업안전보건관리비 사용내역 정산 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18년 시행 완료한 '□□공항 외곽울타리 교체공사'의 산업안전보건관리비 집행시 사용불가 항목(공사안내 현황판)을 지급하였음.</li> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 부적정하게 지급된 산업안전보건관리비 181,377원을 회수하시기 바랍니다.</li> </ul>                                                                                                     | 공 사 |
| 8  | <p><b>□ 안전사고 예방을 위한 시설 보강</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여객터미널 3층 일반대합실 출입문 4번과 5번 사이 바닥에 30cm×15cm×6cm 홈(3개소)이 있어 보행 중 안전사고 우려가 있음.</li> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 보행자 안전사고 예방을 위하여 홈 커버 등 시설을 보강하시기 바랍니다.</li> </ul>                                                                                                      | 안 전 |

| 연번 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 비 고 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9  | <p>□ 시설(통신폐선) 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여객터미널 1층 5번 출입문 바깥쪽 흡연실 사이 통신 단자함에 연결된 사용하지 않는 통신선이 방치되어 미관이 저해되고 안전사고 우려가 있음.</li> <li>○ 조치할 사항 : 사용하지 않는 통신선을 단자함에서 철거하여 시설관리를 철저히 하시기 바랍니다.</li> </ul>                                                                                                                                       | 시 설 |
| 10 | <p>□ 보호구 관리대장 및 점검대장 기록유지 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보호구 관리대장 및 점검대장은 보호구 관리지침에 따른 별표 #1과 별표 #2의 서식에 따라 작성하고 기록유지를 하여야 하나 전력현장(협력사)에서는 상이한 서식으로 기록유지 하고 있음.</li> <li>○ 조치할 사항 : 보호구 관리대장 및 점검대장을 보호구 관리지침의 서식에 따라 작성하여 관리하시기 바랍니다.</li> </ul>                                                                                              | 안 전 |
| 11 | <p>□ 측정기 이력카드 미작성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운항지원실-2816(2017. 4. 13.)에 따르면 효율적인 측정기기 관리를 위하여 검교정 일자 등을 기록하는 측정기 이력카드를 작성·관리하도록 시달하였으나 전력현장(협력사)에서는 이를 시행하고 있지 않음.</li> <li>○ 조치할 사항 : 전력현장(협력사)에서 관리 중인 측정기에 대하여 이력카드를 작성하여 관리하시기 바랍니다.</li> </ul>                                                                                             | 시 설 |
| 12 | <p>□ 이동식 비계 안전장치 미설치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조(이동식비계) 제1항에는 이동식비계 전도방지를 위해 아웃트리거를 설치하는 등의 조치를 취하도록 하고 있고 제3항에는 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우 안전난간을 설치하도록 하고 있음</li> <li>○ 그런데 '□□공항 토목장비고 이전 신축 통신공사' 현장에 설치·사용되고 있는 이동식 비계는 위의 안전장치가 설치되지 않은 상태임</li> <li>○ 조치할 사항 : 이동식 비계를 사용하는 작업자의 안전을 위해 아웃트리거와 안전난간을 설치하시기 바랍니다.</li> </ul> | 안 전 |

| 연번 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 비 고 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13 | <p>□ 수해예방방지대책 미수립 및 수방자재 미확보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ☆☆본부에서는 집중호우 및 장마대비 인명피해 등에 철저히 대비하도록 통보(□실-951, 2019. 6. 21.)하였으며, 특히 □□지역은 집중호우, 태풍 등으로 매년 많은 피해가 발생하는 지역으로 공사현장에 대한 특별한 관리가 필요하다고 볼 수 있음</li> <li>○ 그런데 '한국공항공사 □□지역본부 직원사택 신축공사' 현장은 공항 외부에 있어 공사(公社) 직원이 관리·감독하는데 어려움이 있음에도 수해예방 대책대책이 수립되지 않았고 수방자재가 준비되어 있지 않는 등 수해방지에 소홀한 측면이 있음</li> <li>○ 조치할 사항 : 폭우, 태풍 등 악기상 상황을 대비한 수해예방 방지책을 수립하고 수방자재를 구비하여 재해예방에 철저를 기하시기 바랍니다.</li> </ul> | 안 전 |