

2019년도 ○○지사 종합감사 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 감가상각비 내용연수에 관한 사항 ○ ○○지사에서는 2019년 4월 사택 3채를 매입(총7.6억원)하였고, 이에 대해서 30년의 내용연수를 적용하였음. ○ 그런데 우리 公社에서는 신규 취득 건축물에 대해서는 50년의 감가상각 내용연수를 적용하고 있음. ○ 조치할 사항 : 감가상각 내용연수를 적정하게 수정 조치하여 주시기 바랍니다.	회 계
2	□ 소화기 관리에 관한 사항 ○ 관리동 장비차고 소화기 2개소의 위치표지가 없으며 관리동 1층 창고에 소화기는 5월 및 6월 점검이 누락됨. ○ 조치할 사항 : 관리동 장비차고 소화기의 위치를 쉽게 인지할 수 있도록 위치표지를 부착하고, 매월 4일 안전의 날을 기준으로 소화기 점검을 철저히 하시기 바랍니다.	안 전
3	□ 시설(전기선) 관리에 관한 사항 ○ 주차장 입구 흡연실에 사용하지 않는 전기선이 노출되어 미관이 저해되고 안전사고 우려가 있음. ○ 조치할 사항 : 사용하지 않는 전기선을 철거하여 시설관리를 철저히 하시기 바랍니다.	안 전
4	□ 여객터미널 음수기 관리카드에 관한 사항 ○ 여객터미널 내에 설치되어 있는 음수기는 「먹는물관리법」 시행규칙 제2조의2에 의거하여 별지 제1호의3서식 또는 제1호의4서식에 따른 관리카드를 기록·유지 하여야 하나 별도의 서식을 사용하여 관리 중에 있음. ○ 조치할 사항 : 여객터미널 내에 설치되어 있는 음수기 관리카드를 「먹는물관리법」에 따른 표준서식을 사용하여 관리하시기 바랍니다.	운 영

연번	내 용	비 고
5	□ 도면관리에 관한 사항 ○ 도면관리예규 제6조(도면관리기록부 기록유지)에 따라 도면관리 책임자는 도면관리기록부에 도면을 등재, 관리하여야 하고 제15조(도면의 점검)에 따라 매월 1회 도면보유현황을 파악하여 기록유지하여야 함 ○ 그런데, ○○지사에서는 도면관리기록부를 작성하지 않고 원도, 복사도 도면목록으로 관리하고 있고 매월 1회 도면보유현황을 점검하여 기록, 유지하여야 하나 이를 이행하지 않음 ○ 조치할 사항 : 도면관리예규 제6조 및 제7조에 따라 도면이 관리될 수 있도록 도면관리기록부를 작성 비치하고 도면보유현황을 매월 점검하여 기록, 유지하여 주시기 바랍니다.	시 설