

□□본부 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 상업시설 임대면적 관리에 관한 사항 ○ 국제선터미널(2층) 상업시설인 약국 운영자와의 임대차계약에 따르면 임대차목적물의 면적은 22.67㎡로써 전문·일반의약품 및 의약외품 등의 판매업을 취급하도록 하고 있음. ○ 그러나 약국운영자는 위 계약사항과는 달리 임대면적을 초과하여 별도의 가판대 2개를 설치, 상품을 진열 판매하고 있으며(다만, 판매품목은 적정) 이로 인해 터미널 미관을 저해하고 있음. ○ 조치할 사항 : 약국운영자에게 가판대 철거 또는 임대구역 내 이동을 통보하시어 임대차계약 및 영업자 준수사항을 준수하도록 즉시 조치하시기 바랍니다.	임대
2	□ 여객터미널 시설물 안전관리에 관한 사항 ○ 국제선터미널 3층 ○○(여행사) 모객·안내데스크 인근에 설치되어 있는 콘센트가 미사용 중인 시간대에는 플러그 투입구(2구)가 그대로 노출되어 있어 유아·어린이의 장난 또는 액체류(물·음료, 물걸레질 등) 투입에 의한 감전사고 발생이 우려됨. ○ 조치할 사항 : 콘센트의 위치가 유아·어린이의 손에 쉽게 닿는 위치에 있으므로 설치위치 이동 또는 콘센트 안전커버 등 안전장치를 장착하시어 감전사고 예방에 철저를 기하시기 바랍니다.	안전
3	□ 장애인 주차구역 안내표지판 관리에 관한 사항 ○ 국내선 화물터미널 주차장의 장애인 전용주차구역 안내표지판이 관리 소홀(하부 지지대 고정 미흡)로 인해 좌측으로 기울어져 있음. ○ 조치할 사항 : 장애인 전용주차구역 안내표지판의 직립 고정을 위해 즉시 조치하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
4	□ 국제선터미널 상업시설 영업관리에 관한 사항 ○ 국제선터미널 2층 격리대합실의 편의점(☉☉)은 상품 도착시에 사용하는 운반용 대형 카트를 물품 도착시간(15시)이 임박하지 않은 상황에서 매장전면에 이동시켜 장시간(30분 이상) 방치함에 따라 고객의 이동동선 방해 및 충돌에 의한 안전사고 등의 우려가 있음 ○ 조치할 사항 : 편의점 운영자((주)△△)에게 운반용카트 방출시간을 조정(상품도착 확인 후)하여 운영하도록 통보하여 주시기 바랍니다.	임대
5	□ 순환(셔틀)버스 內 비치된 소화기 관리에 관한 사항 ○ 소화기관리지침 제6조(소화기관리 담당자)는 매월 1회 이상 소화기점검 및 점검표에 기록을 유지하도록 규정하고 있으나, □□본부에서 운영하고 있는 순환버스에 비치되어 있는 소화기는 '19년 1월 점검 이후 점검기록이 누락되어 있음(고객들이 인지할 수 있는 곳에 비치되어 있어 더욱 철저한 점검관리가 필요함) ○ 조치할 사항 : 관련부서에서는 순환버스 내 소화기를 점검하시고, 소화기점검표에 기록하시기 바랍니다.	안전
6	□ 임대차계약서 계약당사자(갑·을) 표기에 관한 사항 ○ 여전히 갑·을로 표기된 임대차계약서를 작성하여 계약을 체결하고 있는 사례가 있어 대외적으로 부정적 인식을 해소하고, 갑질문화 개선을 위하여 갑·을 표기 계약서 사용을 지양할 필요가 있음 * 국내선 디지털 사진(그림)판매점 운영자 선정('18.7.30 임대차계약서) ○ 조치할 사항 : 계약자 상호간 명칭 표기를 변경하여 임대차계약서를 수정 보완(再 체결) 하시기 바랍니다. ※ 최근 재산관리규정 개정(안)에 따르면 표준임대차계약서의 갑·을 표기를 '공항공사' 와 '계약상대자' 로 변경 표기하도록 함(재산관리규정 전문 참조)	임대

연번	내 용	비 고
7	□ 자원봉사대 근태관리에 관한 사항 ○ 2018년 자원봉사대 운영계획에 의하면 자원봉사자 관리를 위해 일별 근무상황부 및 식사대장 기록·유지 하도록 되어있음 ○ 자원봉사대를 운영중인 김포, 제주공항과 다르게 효율적 자원봉사대 관리를 위한 자원봉사 매뉴얼이 제정되어 있지 않음, ○ 출근표를 활용하여 근무자를 확인하고 있으나, 근무일 지정이 사전에 이뤄지지 않고 있으며, 식사대금 지급의 경우 1일 1식 지원이 원칙이나, 실제 근무했던 인원보다 식수가 더 많은 경우가 다소 발견되었음. ○ 조치할 사항 : 자원봉사 매뉴얼 제정 등 적절한 자원봉사자 근태관리 방안을 시행하기기 바랍니다.	용역
8	□ 국내선 전동휠체어, 스쿠터, 급속충전기 관리에 관한사항 ○ 전동휠체어, 스쿠터 급속 충전기 도입시 이용객 편의를 도모코자 휴대폰 충전기 겸용 장치를 구비하였으나, 현재 휴대폰 충전기능은 작동하지 않고 있음 ○ 조치할 사항 : 기기가 제대로 작동하도록 빠른 시일내에 조치하시기 바랍니다.	물품
9	□ 공사 및 용역 계약현황에 관한 사항 ○ 공사 및 용역 계약업무 시 관련 계약현황(준공금액, 설계변경, 하자 보수 등)을 ERP에 상세하게 입력하여 계약현황을 관리할 필요성이 있으나, 담당자 업무 미숙으로 이를 누락하고 있어, ERP 계약현황을 철저하게 입력하도록 조치 ○ 조치할 사항 : 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 계약업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.	계약
10	□ 감가상각비 내용연수에 관한 사항 ○ □□본부에서는 2018년 6월 국제선 여객청사 1층 실외흡연실을 건축물 계정으로 처리하고 10년의 내용연수를 적용하였음. ○ 그러나 우리 公社가 법인세법 상 신고한 건축물 내용연수는 주차장 등 포장의 경우에는 10년, 기타 경우에는 15년으로 되어 있음. ○ 조치할 사항 : 감가상각 내용연수를 적정하게 수정 조치하여 주시기 바랍니다.	회계

연번	내 용	비 고
11	□ 차량 출입 통제에 관한 사항 ○ □□본부에서는 관리동 옆 공간을 우리 公社차량 및 국토부 차량을 상시 주차하는 공간으로 활용하고 있고, 관련 차량만 주차를 할 수 있도록 시건장치를 해놓았음. ○ 그러나 확인결과, 시건을 위한 자물쇠가 채워져 있지 않았고, 끊어진 쇠줄 간에 플라스틱 고리로 느슨하게 연결되어 쇠줄이 채워져 있음에도 불구하고 일부차량은 이를 넘어서서 차량을 주차하는 등 차량 출입 통제가 적절하게 이루어지지 않고 있음 ○ 조치할 사항 : 차량 출입 시건 장치를 철저히 하시기 바랍니다.	차량
12	□ 용역 직접경비 정산에 관한 사항 ○ □□본부에서 ▽▽(주) 대표이사 A과 2018년 8월 7일 계약하여 2019년 9월 16일 완료 예정인 '□□공항 국제선 탑승교 제조구매설치 안전감리용역(계약금액 : 106,900,000원)'의 과업지시서 제7조에 의하면 용역비 계약서상의 직접경비(현장체재비 등)는 현장 감리업무에 소요되는 실제비용을 정산하도록 되어 있음 ○ 상기 용역건의 2018년도 직접경비 집행과 관련하여 현장체재비중 교통비 일부(현장 근무자 이외 직원의 출장비)와 식비(업무 관련지역 이외의 식비)가 일부가 부적절하게 집행되었음 ○ 조치할 사항 : 부적절하게 집행된 직접경비(147,950원)에 대하여 회수 조치하시기 바랍니다.	용역
13	□ 용역 대가의 감액 조치에 관한 사항 ○ □□본부에서 (주)■■■ 대표이사 B과 2017년 12월 29일 계약(착수 : 2018년 1월 1일)하여 2018년 12월 31일 완료한 '□□공항 플랜트시설 위탁관리용역(계약금액 : 3,375,808,000원)'과 관련 하여 특수과업지시서 제14조 제4항에 의하면 근무인원을 기준으로 월평균 결원율이 총원의 100분의 2 이내일 경우의 감액금액은 계약상대자가 종업원 복리후생비 및 처우개선비에 충당한다고 되어있음 ☞ 상기 업체는 SLA평가 결과에 따라 연장계약후 과업수행중 (2019.1.1.~12.31./1년) ○ 그러나 동 용역건의 2018년도 11월 기성내용과 관련하여 직원(C)의 퇴사로 실제 결원일 8일이 발생하여 월평균 결원율이 1.48%가 되었음에도 불구하고 감액금액을 종사원 복리후생비 및 처우개선비로 충당(사용)하지 않았음	용역

연번	내 용	비 고
	○ 조치할 사항 : 월평균 결원율에 따라 발생한 감액금액(502,820원)에 대하여 종사원 복리후생비 및 처우개선비로 사용하도록 조치하시기 바랍니다.	
14	□ 대합실내 안전관련 시설에 관한 사항 ○ □□공항 이용객 보호를 위하여 설치된 안전 사인 표식(안전보호대 포함)의 노후 및 탈락 등으로 인하여 안전위해 요인 발생 가능성 있음 - 국내선 여객터미널 도착 컨베이어(캐로셀) 주변 승객 안전 대기선 라인 노후탈락 및 변색 - 국제선 여객터미널 에스컬레이터 하부(2층↔3층) 안전보호대 파손 - 국제선 여객터미널 3층 난간 보호대에 부착된 '추락주의' 스티커 파손 ○ 조치할 사항 : 안전 사인 표식 및 안전보호대에 대하여 교체(또는 보수)하시기 바랍니다.	안전
15	□ 소화설비용 수조 부식에 따른 보수에 관한 사항 ○ 국제선 여객터미널 지하 기계실내 소화설비용 수조 #1호기(80ton)의 강판 접합부 부식 진행으로 향후 누수 또는 파손 등의 가능성이 있음 ○ 조치할 사항 : 부식 진행부위에 대하여 보수 조치를 하시기 바랍니다.	시설
16	□ 작업자 안전관련 시설에 관한 사항 ○ 국내선 동력동 헤더 퇴수용 배관(바닥) 보온재 파손 및 안전 보호시설 미설치로 근무자 이동시 전도에 따른 위해요인이 있음 ○ 조치할 사항 : 파손된 보온재를 보수하고 근무자 이동시 안전을 위한 경사형 보호대를 설치하시기 바랍니다.	안전
17	□ 개인정보 보호에 관한 사항 ○ 「개인정보보호법」 제24조(고유식별정보의 처리제한)에 따라 개인정보 처리자는 당사자의 동의를 받지 않거나 법령에서 구체적으로 허용하지 않는 한, 주민등록번호 등 고유식별정보를 처리할 수 없도록 하고 있음 ○ 그러나 □□본부에서는 '□□공항 유압식 고소작업대 구매' 및 □□공항 주간장애표지판 보수공사' 착공계 제출시 현장대리인의 주민등록번호를 수정테이프를 사용하여 삭제하였으나, 수정테이프의 경우 필요시 제거하여 주민등록번호를 인식할 수 있음. ○ 조치할 사항 : 개인 고유식별정보(주민등록번호)가 기재된 서류에 정보를 완전히 삭제하고 재발방지를 위한 교육을 실시하시기 바랍니다.	보안

연번	내 용	비 고
18	□ 부외예비품 관리에 관한 사항 ○ 「물품관리지침」 제16조(부외예비품)에 따르면 물품운용장은 장비 취득 시 함께 취득한 부품 등으로 저장품 성격을 갖고 있는 물품은 부외예비품으로 전산(ERP)DP 등재하여 관리하도록 되어있음. ○ 그러나 □□본부에서는 2018년 이동형 비상발전기 제조구매 시 예비품으로 받은 연료필터, 오일필터, 에어크리너, 휴즈, 릴레이, 별치형 자동충전기, 예열플러그를 부외예비품으로 등재하지 않고 창고에 보관하고 있음. ○ 조치할 사항 : 예비품으로 취득한 물품에 대하여 전산(ERP)에 부외예비품으로 등재하여 관리하고 향후 재발방지를 위한 교육을 실시하시기 바랍니다.	물품
19	□ 현장 안전시설 보강에 관한 사항 ○ □□본부 ●●소 신축과 관련하여 2층 감시실내 벽체에 균열이 발생하였으며 지하 배수펌프 구역에는 안전대 또는 안전망이 미설치되어 작업자의 안전이 우려됨. ○ 조치할 사항 : ●●소 신축건물 2층 감시실내 벽체 균열 정도를 확인하여 보강하시기 바라며 지하 배수펌프 구역에 작업자의 안전을 위하여 안전대 또는 안전망을 설치하시기 바랍니다.	안전
20	□ 시설공사 하자검사 관리에 관한 사항 ○ 국가계약법 시행규칙 제71조(하자검사)에 의하여 하자검사를 하는 때에는 당해공사에 대한 하자보수 관리부를 비치하고 하자발생내용 및 처리사항을 기록 유지하여야함 ○ 정기하자검사 시행 후 하자발생내용 및 처리사항을 하자보수관리부에 기록 유지하고 있지 않음 * 대상사업 : □□공항 계류장 포장보수공사 외 7건 ○ 조치할 사항 : 공사별 하자보수관리부를 비치하고 소속직원 교육을 실시하시기 바랍니다.	공사

연번	내 용	비 고
21	□ 시설물 유지관리에 관한 사항 ○ 토목시설물 유지관리지침 제7조 유지관리업무의 기본지침에 의하여 공항시설물에 대하여는 지속적인 점검과 사전정비를 체계적으로 시행하여 안전과 편의를 도모하고 유지관리에 철저를 기하여야 함 ○ 2018년 준공 완료한 '□□공항 주차면 조성공사' 및 '□□공항 폐기물 집하장 조성공사'에 대하여 현장 확인결과 콘크리트 포장에 일부 균열이 발생하고 투수블럭 줄눈부위에 줄눈재(모래안정재)가 일부 미설치됨 ○ 조치할 사항 : 상기 시설물에 대한 유지보수 실시 및 유지관리를 철저히 하시기 바랍니다.	안전
22	□ 용역 직접경비 정산에 관한 사항 ○ '□□공항 주기장 확장 및 개량공사 건설사업관리용역'을 시행하면서 과업내용서 제11조(건설사업관리 용역대가의 조정)에 의하여 준공시 직접경비 항목을 정산 조정하였음 ○ 상기 용역에 대하여 직접경비 중 실제 소요되지 않은 비용은 정산하여야 함에도 도서인쇄비에 대한 증빙내역 확인이 되지 않았으나 동 비용을 과다 지급함 ○ 조치할 사항 : 과다 지급된 도서인쇄비(792,000원)에 대하여 회수하시기 바랍니다.	용역
23	□ 용역 보호구 관리에 관한 사항 ○ '□□공항 토목,조경,건축시설 위탁관리용역' 과업내용서 제8조(보유장비 및 보호구 관리)에 의하여 보유하고 있는 장비 등은 정기적으로 점검하고 그 점검결과를 과업내용서 서식1에 따라 기록유지하여야 함 ○ 상기 위탁관리 현장에서는 보유장비 및 보호구에 대하여 정기적으로 점검하고 그 점검결과를 기록유지하고 있으나 과업내용서에 명시되어 있는 보호구 관리대장 서식이 아닌 임의 서식을 사용함 ○ 조치할 사항 : 보호구 관리대장 서식을 과업내용서 서식1에 따라 기록을 유지하시기 바랍니다.	용역