

주 의 사 항

1. 제 목 : 전기안전관리규정 관리 부적정

2. 관계기관 : A

3. 내 용 : A에서는 자체 시설관리를 위하여 필요한 전기안전관리자를 선임, 운용하고 있습니다.

「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정(구 ‘문서규정’)」 제5조 내지 제12조에서 정한 바에 의하면, 문서는 결재권자가 결재함으로써 성립하고, 특별한 사정이 없는 한 전자문서를 원칙으로 하여야 하며, 결재권자의 결재를 받기 전에 결재계통에 의하여 검토를 받도록 규정하고 있습니다.

「전기사업법시행규칙」 제44조 제2항에 따르면 「전기사업법」 제73조에 따라 선임된 전기안전관리자는 전기설비의 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 안전관리규정을 작성하도록 의무화 되어 있습니다.

복지사업부서 종합감사 중 전기안전관리규정 관리에 관한 사항을 점검한 결과, A에서는 전기안전관리자가 작성하여 구비해야 할 전기안전관리규정을 작성하지 않은 채 업무를 수행하고 있는 것으로 확인되었습니다.

전기안전관리규정은 법령에 의거 전기설비의 일상점검 등 절차, 방법 및 기준에 대한 내용을 담아야 하는 기준서로서 관련 절차에 따라 결재계통의 검토를 거쳐 결재권자의 결재를 득한 후 시행하여야 함에도 불구하고 결재계통의 검토나 결재권자의 결재를 받지 않은 채 전기안전 관리규정을 작성하지 않은 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ A장은

- 전기사업법령에 따른 전기안전관리규정을 제정하여 주시고, 향후 동일사례 재발방지를 위하여 관련자에 대해서는 「주의」 조치하시기 바랍니다.

(주의)

4. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	서 명
A	일반기능직	□11	시설담당	03.02.17~현재	좌동	