

개 선 사 항

1. 제 목 : 전기안전관리규정 운영에 관한 사항

2. 관련기관 : ○○·△△원, ●●·▽▽·△△·◆◆원, ■■■

3. 내 용 : 우리공단 본사 및 각 소속기구에서는 시설 신축이나 증·개축 시 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제12조 및 「같은 법 시행령」 제15조와 「공공기관의 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 제27조에서 정하는 바에 따라 [표 1]와 같이 건물 옥상 등에 태양광 발전시설을 설치, 운영하고 있습니다.

[표 1] 태양광 발전 설비 설치 현황(표생략)

「전기사업법」 제73조의3 및 「같은 법 시행규칙」 제44조에 따르면, 전기안전관리자는 직무를 성실히 수행하여야 하며, 태양광 발전 설비의 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 안전관리규정을 작성하여야 합니다.

따라서, 태양광 발전 설비가 설치된 보훈병원이나 보훈요양원 등 각 소속기구에서는 건설된 태양광 발전 설비의 제 기능을 유지하기 위하여 관련법령에서 정하고 있는 안전관리규정을 작성·비치하고, 일상·정기·정밀점검 등에 대한 점검계획을 수립하여 사전에 유해요인을 제거하고, 손상된 부분을 원상복귀 하는 등 당초 건설된 상태를 유지함과 동시에 경과시간에 따라 요구되는 시설물의 개량을 통해 태양광 발전량의 최적화를 이루고, 근무자 및 주변인의 안전을 확보하기 위해 노력하여야 합니다.

그런데, 각 소속기구의 태양광 발전 설비에 대한 안전관리규정 작성·비치 및 일상·정기·정밀점검 계획 수립과 이행여부 확인 결과, 감사일 현재까지 태양광 발전 설비의 태양전지, 접속함, 인버터, 구조물 등에 대한 세부 점검항목과 측정방법 등이 자체 전기안전관리규정에 적용되어 있지 않으며, 태양광 발전 설비에 대한 점검항목과 측정방법을 포함한 태양광 발전 설비의 점검계획이 수립되어 있지 않아 자체적으로 일상·정기·정밀점검이 제대로 이루어지고 있지 않고 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ○ ○ · △ △ 원장, ● ● · ▽ ▽ · △ △ · ◆ ◆ 원장, ■ ■ 장은

- 태양광 발전 설비의 점검항목과 측정방법 등을 자체 전기안전관리규정에 적용하여 비치하시고, 태양광 발전 설비의 점검계획 수립 및 정기적 점검을 통해 태양광 발전 설비가 제 기능을 유지하고, 안전사고를 예방할 수 있도록 하시기 바랍니다.