

권 고 사 항

1. 제 목 : 계측장비 및 안전장구 보유·관리에 관한 사항

2. 관련기관 : ☆☆, ●● · ▽▽ · △△ · ◆◆원, ■■

3. 내 용 : 우리 공단 「복무규정」 제58조(안전 및 보건) 제1항에 따르면, 공단은 직원의 안전과 보건관리를 위하여 필요한 조치를 강구하여야 하며 직원은 이를 위한 공단의 지시에 따라야 한다고 규정되어 있습니다.

또한, 「전기사업법 시행규칙」 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무) 제2항 제2호에 따르면, 전기안전관리자는 전기설비의 안전관리를 위한 확인·점검 및 이에 대한 업무의 감독을 하도록 되어 있고, 산업통상자원부의 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」(제2016-16호, 2016. 1.29) 제9조(계측장비 교정 등)에 따르면, 전기안전관리자는 전기설비의 유지·운용업무를 위해 계측장비를 주기적으로 교정하고 또한 안전장구의 성능을 적정하게 유지할 수 있도록 시험 하도록 규정하고 있으며, 같은 고시 제16조(복장착용 및 안전장구의 사용) 제2항에 따르면, 전기안전관리자는 전기 작업 상 필요한 안전장구를 반드시 착용하고 사용하도록 정하고 있습니다.

따라서, 전기 관련 업무에 사용되는 주요 계측장비·안전장구의 보유 목록을 정확히 작성하고, 직원 수 및 사용 빈도에 따른 적정 수량 확보 및 교정 등 관리를 하여야 하며, 설비 조작 등 업무 수행 시에는 절연안전화, 절연장갑 등 안전장구를 철저히 착용하고 계측장비를 활용함으로써 안전사고를 예방하여야 합니다.

그런데, 보훈요양원 등 각 소속기구의 계측장비 및 안전장구 보유현황, 관리 현황 등을 확인한 결과, [붙임]과 같이 근무 인원에 비해 작업 시 사용할 안전장구가 부족하고, 필수 계측장비의 부재로 태양광 발전 설비에 대한 점검이 제대로 이루어지지 않고 있어, 안전사고 예방과 업무 효율성 강화 등을 위해 안전장구 및 필수 계측장비 확보와 일지 작성 등 활용실적 관리도 필요한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ★★이사, ●●・▽▽・△△・◆◆원장, ■■■장은

- 근무인원 수에 따라 적정한 숫자의 안전장구 및 필수 계측장비를 확보하여 안전사고를 예방하고 업무 효율성을 강화할 수 있도록 하시기 바랍니다.

[붙임] 계측장비 및 안전장구 보유 현황

구분	병원	장비명	대수	용 도	구입금액	구입(제조) 시기
계측장비	☆☆ (4명)	테스터기(TM-360)	1	전압, 전류 저항 측정(아날로그)	100,000	1997.10
		메가	1	절연, 저항 측정	100,000	1997.10
		가스검출기	1	가스배관 누수 측정	450,000	2015.01
		온도측정기	1	실내온도 측정	300,000	2015.01
		전류 검출기	1	전기선 전류 측정	20,000	2013.12
	●● 원 (4명)	절연저항 측정기	1	절연저항 측정	26,780	2009년
		후크온 메타	1	전류측정	60,130	2009년
		특고압 검진기	1	고압검진	14,590	2009년
		멀티테스터	1	전압, 전류, 저항측정	127,770	2009년
		회로 테스터기	1	전압, 저항측정	33,000	2009년
	▽▽ 원 (4명)	아날로그테스터	1	전압, 저항 측정	78,000	2011.10
		절연저항계	1	절연저항 측정	30,000	2011.10
		후크온 메타	1	전압, 전류, 저항 측정	104,500	2011.10
		검전기	1	통전상태 확인	14,000	2011.10
		디지털테스터	2	전압, 저항 측정	106,000	2011.10
		고압 검전기	1	통전상태 확인	143,000	2011.10
		후크온 메타	1	전류측정	285,500	2011.10
	△△ 원 (4명)	검전기	1	비접촉 전압 인가측정	152,000	2012.10
		아날로크 테스터기	1	전기 측정	123,500	2012.10
		적외선 온도계	1	전기설비 온도측정	123,500	2012.10
		클램프 테스터	1	전기 측정	361,000	2012.10
		클램프 테스터	1	전기 측정	123,500	2012.10
		절연저항계	1	전기 및 절연 측정	33,250	2012.10
		가스 측정기	1	가스 누출 측정	855,000	2012.10
		검전기	1	비접촉 전압 인가측정	142,500	2012.10
	◆◆ 원	절연저항계	1	절연저항 측정	80,300	2014.12
		절연저항계	1	절연저항 측정	31,900	2014.12
		클램프 테스터(중)	1	전압,전류,저항,도통 등	352,000	2014.12
		클램프 테스터(소)	1	전압,전류,저항,도통 등	198,000	2014.12
		검전기(고압용)	1	물체의 대전여부, (+)/(-)확인	16,500	2014.12
		디지털테스터	2	전압,전류,저항,도통 등	88,000	2014.12
	■ (2명)	DADA메가	1	500V~1000MΩ	341,000	2011.05
		후쿠메타	1	전압,전류,저항,역률 측정	115,500	2011.05
		검전기	1	통전상태 확인	16,500	2011.05
		접지저항계	1	저항1000Ω	170,500	2011.05

구분	병원	장비명	대수	용 도	구입금액	구입(제조) 시기
안전장구	☆☆ (4명)	절연장갑	1	안전보호용	40,000	2013.12
		절연모	1	안전보호용	15,000	2013.12
		절연장화	1	안전보호용	50,000	2013.12
		작업용조끼	1	안전보호용	30,000	2013.12
		단로기조작용 흑봉(DS)	1	안전보호용	100,000	2013.12
	●● 원 (4명)	절연고무장갑	2	전기작업용	확인불가	2009년
		절연장화	2	전기작업용	확인불가	2009년
		절연 안전모	1	전기작업용	확인불가	2009년
		특고압 조작봉	1	전기작업용	확인불가	2009년
	▽▽ 원 (4명)	절연모(일반형)	2	안전보호용	3,000	2011.10
		절연장화	2	안전보호용	47,000	2011.10
		절연장갑	2	안전보호용	100,000	2011.10
		단로기조작용 흑 봉	1	안전보호용	무상	2011.08
	△△ 원 (4명)	안전모(절연형)	1	안전보호용	9,500	2014.10
		절연장화	1	안전보호용	385,000	2014.01
		절연장갑	1	안전보호용	385,000	2014.01
		단로기조작용 흑 봉	1	안전보호용	확인불가	2012.10
	◆◆ 원	고압 절연장화	1	안전보호용	99,000	2014.12
		작업용조끼	2	안전보호용	105,600	2014.12.22
		안전모	2	안전보호용	11,000	2014.12
		고압 절연장갑	1	안전보호용	66,000	2014.12
	■ (2명)	절연모(일반형)	2	안전보호용	확인불가	2010.08
		절연장화	2	안전보호용	확인불가	2004.09
		절연장갑	1	안전보호용	확인불가	2009.01
		단로기조작용 흑 봉	1	안전보호용	확인불가	미상