

통 보 사 항

1. 제 목 : 승강기 유지보수에 관한 사항

2. 관계기관 : bc보훈요양원

3. 내 용 : 「승강기시설 안전관리법」 제1조(목적), 제13조(승강기의 검사)에 따르면 승강기 관리주체는 승강기에 대하여 완성검사, 정기검사, 수시검사를 통하여 승강기 시설의 안전성을 확보하고 이용자를 보호하도록 규정하고 있습니다.

따라서, bc보훈요양원에서는 승강기의 안전을 위하여 매월 정기적으로 기계 실, 구동기 및 폴리 공간 등의 승강기 점검을 실시하여 안전하게 이용할 수 있도록 노력하고 있습니다.

그런데, 2017.12.22. bc보훈요양원 공직기강 복무점검 시 승강기 점검 현황을 확인한 결과 2017년 7월부터 ‘권상기 주 도르래 노후 및 주 로프 노후(마모)로 신품교체 요망’의 점검결과를 통보받았으나 2017년 예산이 없어 교체하지 못하고 있으며 2018년 예산에도 반영되지 않은 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ bc보훈요양원장은

- 입소자의 안전을 위하여 보훈기금 예산 관련부서와의 협의 후 승강기의 노후 부품을 교체하여 승강기 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.