

주 의 사 항

1. 제 목 : 소화설비 유지 및 관리 부적정

2. 관계기관 : bb보훈요양원

3. 내 용 : bb보훈요양원은 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호하기 위하여 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」과 동시행령, 동시행규칙 등에서 정한 바에 따라 소방안전 관리 업무를 수행하고 있습니다.

한편 같은 법 시행령 제3조(소방시설) [별표 1]에 따르면 “물 또는 그 밖의 소화 약제를 사용하는 기계·기구 또는 설비”를 소화설비라고 정의하고, 스프링클러 설비 등을 소화설비의 종류로 명시하고 있습니다. 따라서 bb보훈요양원에서는 소화설비 점검 및 관리를 철저히 하여 화재 시 소화장비가 정상적으로 작동할 수 있도록 관리를 철저히 하여야 합니다.

그런데 2017.12.20. bb보훈요양원 연말 공직기강 점검 시 요양원 내 소화시설 상태를 점검한 결과, 요양원 1층 **과장 사무실 천정에 설치된 스프링클러에서 누수가 발생하여 사무실 바닥으로 소방수가 흘러내리고 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ bb보훈요양원장은

- 소화설비 점검 및 관리를 철저히 하여 소화장비가 정상적으로 작동할 수 있도록 관리하여 주시기 바라며,

○ △△이사는

- 앞으로 동일사례가 재발되지 않도록 관련자에 대하여 「주의」 조치하시기 바랍니다.