

주 의 사 항

1. 제 목 : 개별 난방기 관리 부적정

2. 관계기관 : be보훈요양원

3. 내 용 : 우리 공단에서는 화재예방 및 안전관리강화를 위하여 사옥에 반입되는 개별 냉·난방기에 대한 반입 및 사용·승인 기준을 마련하여 안전관리에 철저를 기하고 있습니다.

본사 ****부 시행 '동절기 화재예방을 위한 소방안전 관리 철저(****부-324, '17.01.24.)'에 따르면, 화재예방 및 안전관리 강화를 위하여 개별 냉·난방기 등에 대한 반입 및 사용·승인 기준을 마련하여 운영하고 있습니다.

따라서 사용(자) 부서에서 개별 냉·난방기를 사용할 때에는 사용·승인 신청서를 제출하고, 전기안전 담당부서에서 반입사용 승인기준에 따라서 승인하여 사용필증을 부착하고 개별 냉·난방기 관리대장에 기록하여 관리하여야 합니다.

그런데 2017.12.22. be보훈요양원에 대한 공직기강 점검을 실시한 결과, 안내데스크, 사무실 등에서 사용필증이 부착되지 않은 개별 난방기가 사용되고 있으며, 개별 냉·난방기 관리대장도 작성·관리하지 않고 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ be보훈요양원장은

- 동절기 화재예방을 위하여 사용 중인 개별 난방기에 대하여 사용필증을 부착하는 등 난방기 관리에 철저를 기하여 주시기 바라며, 앞으로 동일사례가 재발되지 않도록 관련자에 대하여 「주의」 조치하시기 바랍니다.