

주 의 사 항

1. 제 목 : 요양원 내 소화기 점검 관리 부적정

2. 관계기관 : ba보훈요양원

3. 내 용 : ba보훈요양원은 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호하기 위하여 소방안전 관리 업무를 수행하고 있습니다.

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제18조 (소방시설등 자체점검의 구분 및 대상) 제1항 소방시설 등의 자체점검의 구분·대상·점검자의 자격·점검방법 및 점검횟수를 정한 별표의 기준에 따르면 공공기관의 장은 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지·관리 상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시하도록 정하고 있습니다.

따라서 보훈요양원에서는 분말 소화기 등의 외관점검을 매월 실시하고 그 이상 유무를 점검표에 관리하여 소화장비가 정상적으로 작동할 수 있도록 철저히 관리하여야 합니다.

그런데 2017.12.21. ba보훈요양원 공직기강 점검 시 분말소화기의 점검 관리 실태를 점검한 결과, 3층과 2층 복도 등에 비치된 분말 소화기가 2017.10.11.을 마지막으로 소화기 점검표에 기록되지 않은 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ba보훈요양원장은

- 화재사고 예방을 위하여 분말소화기 등 소화장비의 점검을 철저히 하시기 바라며, 앞으로 동일사례가 재발되지 않도록 관련자에 대하여 「주의」 조치하시기 바랍니다.