

주 의 사 항

1. 제 목 : 복지타운 소화기 안전관리 부적정

2. 관계기관 : 보훈원

3. 내 용 : 보훈원은 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호하기 위하여 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」과 동시행령, 동시행규칙 등에서 정한 바에 따라 소방안전 관리 업무를 수행하고 있습니다.

한편 같은 법 시행규칙 제18조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상) 제1항 소방시설등의 자체점검의 구분·대상·점검자의 자격·점검방법 및 점검횟수를 정한 별표의 기준에 따르면 공공기관의 장은 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시하도록 정하고 있습니다.

따라서 보훈원에서는 분말소화기등의 외관점검을 매월 실시하고 그 이상유무를 점검표에 관리하여 소화장비가 정상적으로 작동할 수 있도록 철저히 관리하여야 합니다.

그런데 2017년 보훈원 종합감사 시 분말소화기의 점검 실태를 조사한 결과, 복지타운 남자목욕탕 탈의실에 비치된 분말소화기가 2016.10월 점검을 마지막으로 소화점검표에 기록되지 않고 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ 보훈원장은

- 분말소화기 등의 외관점검을 매월 실시하고 그 이상유무를 점검표에 관리하여 소화장비가 정상적으로 작동할 수 있도록 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.(통보)

○ 관리이사(보훈원장)는

- 앞으로 동일사례가 재발되지 않도록 관련자에 대하여 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)