

주 의 사 항

1. 제 목 : 승강기 용역 관리 부적정
2. 관련기관 : 보훈교육연구원, 보훈원, 보훈휴양원
3. 내 용 : 보훈교육연구원, 보훈원, 보훈휴양원에서는 시설 이용자의 편리하고 안전한 층간이동을 위하여 승강기 유지보수 계약을 [표]와 같이 관련 전문업체와 체결한 후 월1회 정기점검을 실시하고 있습니다.

[표] 승강기 유지보수 계약현황

(단위: 천원)

소속기구	계약업체	계약기간	계약방법	계약금액
보훈교육연구원	▲▲	2016.3.1. ~ 2017.2.28	수의계약	###
	●●	2017.3.1. ~ 2018.2.28	수의계약	###
보훈원	●●	2016.4.1. ~ 2017.3.31	수의계약	###
	●●	2017.4.1. ~ 2018.3.31	수의계약	###
보훈휴양원	◆◆	2016.5.1. ~ 2017.4.30	수의계약	###
	◆◆	2017.5.1. ~ 2018.4.30	수의계약	###

2017년 복지사업부서 종합감사 중 승강기 용역 관리 실태를 점검한 결과,

가. 보훈교육연구원에서는 승강기 유지보수 계약 과업지시서 제4조(점검일지)에 따르면, 매월 점검 후 승강기시설 안전관리법에 적합하게 자체 점검기록표를 2부 작성하여 발주부서의 확인을 받고 1부는 발주부서에게 1부는 계약상대자가 보관한다고 정하고 있습니다.

따라서 보훈교육연구원에서는 매월 정기점검 유지보수가 끝나면 업체로부터 점검결과를 제출받아 계약서상 점검대상항목의 점검이 올바르게 수행되었는지 여부를 확인하고, 이상 유무를 결재 계통을 통하여 보고하여 이상이 있는 항목은 관리조치를 하는 등 안전을 위한 유지보수 관리를 철저히 하여야 합니다.

그런데, 2017년 보훈교육연구원 종합감사 시 확인한 결과, 보훈교육연구원에서는 2017.4월까지의 유지보수 정기점검 보고서를 징구하였으나, 그 이후에는 정기점검보고서를 매월 현장에서 징구하지 않았으며, 특기사항이나 점검기록상으로 이상이 있는 사항이 있음에도 불구하고 결재 계통을 통한 점검보고서에 대한 결재내역이 없는 사실이 있습니다.

[표] 승강기 점검항목 반복 특기사항

구분	특기사항	점검월	비고
1호기 (교육동)	제어패널 및 캐미닛 접촉기, 릴레이 제어기판 B 기타 마그네트, SMPS 노후 교체 요함 카의 문 및 문턱B 기타 카도어모터 베어링 소손으로 소음발생/교체요함	2017.11.15	10월 특기 사항 반복
	제어패널 및 캐미닛 접촉기, 릴레이 제어기판 B 기타 마그네트, SMPS 노후 교체 요함 카의 문 및 문턱B 기타 카도어모터 베어링 소손으로 소음발생/교체요함	2017.10.18	
2호기 (숙소동)	제어패널 및 캐미닛 접촉기, 릴레이 제어기판 B 기타 마그네트, SMPS 노후 교체 요함 카의 문 및 문턱B 기타 카도어모터 베어링 소손으로 소음발생/교체요함 문닫힘 안전장치B 기타 포토센서 1EA 불량으로 동작안됨/교체요함	2017.11.15	10월 특기 사항 반복
	제어패널 및 캐미닛 접촉기, 릴레이 제어기판 B 기타 마그네트, SMPS 노후 교체 요함 카의 문 및 문턱B 기타 카도어모터 베어링 소손으로 소음발생/교체요함 문닫힘 안전장치B 기타 포토센서 1EA 불량으로 동작안됨/교체요함	2017.10.18	

나. 보훈원에서는 승강기 유지보수 계약조건 제7조(유지보수방법)에 따르면, 용역수행업체는 계약에 명시된 승강기에 대하여 월 1회 이상 점검시방서에 따라 점검(자체 점검)과 주유, 조정, 청소 등을 실시하고 그 결과를 보훈원에 서면으로 제출한다고 정하고 있습니다.

따라서 보훈원에서는 매월 정기점검 유지보수가 끝나면 업체로부터 점검 결과를 제출받아 계약서상 점검대상항목의 점검이 올바르게 수행되었는지 여부를 확인하고, 이상 유무를 보고하여 이상이 있는 항목은 관리조치를 하는 등 안전을 위한 유지보수 관리를 철저히 하여야 합니다.

그런데, 2017년 보훈원 종합감사 시 확인한 결과, 보훈원에서는 2016.12월까지는 유지보수 정기점검 보고서를 징구하였으나, 그 이후에는 정기점검보고서를 매월 징구하지 않았고 결재 계통을 통한 보고절차도 누락되어 있는 것으로 확인되었습니다.

또한 점검용지에 수기 기록된 2016.12.14.일 수행된 보훈원 승강기 유지보수 보고서의 세부내역과 전산으로 기록된 점검표의 점검기록을 샘플 비교한 결과 [표]와 같이 잘못 기재되어 관리되고 있는 사실이 있습니다.

[표] 승강기 점검항목별 기록 차이

승강기 구분	점검항목	점검용지 기록	전산 기록
가동 승강기	기계실 -권상기 브레이크시스템	B	A
	카워 - 도어 개폐 장치	B	A
	카워 - 승강장의 문 및 문턱	B	A
나동 승강기	기계실 -권상기 브레이크시스템	B	A
다동 승강기	기계실 - 환경	B	A
	하부 화이널리미트 스위치	B	A

다. 보훈휴양원에서는 계약 용역계약일반조건 제2조(자체검사 및 보수방법)에 따르면, 용역수행업체는 정기 및 수시 점검 유지보수를 실시하고 그 결과를 즉시 서면으로 휴양원에 제출하도록 정하고 있으며, 유지 및 운행 점검은 주 2회 이상 실시하되 월3회 이상 고장 발생시 정밀검사를 하도록 정하고 있습니다.

따라서 보훈휴양원에서는 매월 정기점검 유지보수가 끝나면 업체로부터 점검결과를 제출받아 계약서상 점검대상항목의 점검이 올바르게 수행되었는지 여부를 확인하여 합니다.

그런데, 2017년 보훈휴양원 종합감사 시 확인한 결과, 보훈휴양원에서는 2016.8월까지의 유지보수 정기점검 보고서를 징구하였으나, 그 이후에는 정기점검보고서를 점검 당시에 받지 않아 점검 당시 점검항목과 결과에 대한 기록을 관리하지 않았으며, 유지 및 운행점검은 실제 고장 발생시에 한하여 점검하고 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ 보훈교육연구원장, 보훈원장, 보훈휴양원장은

- 승강기 유지보수 점검시에는 현장에서 점검보고서 내역을 징구하여 결재계통을 통하여 보고하는 관리체계를 갖춰주시고,(권고)
- 점검결과 이상 내역이 있을시에는 즉시 대응 조치를 취하여, 안전한 승강기 이용이 될 수 있도록 철저히 관리하시기 바라며,(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)