

주 의 사 항

1. 제 목 : 소방시설 점검 부적정

2. 관계기관 : 보훈교육연구원

3. 내 용 : 보훈교육연구원은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리) 및 제25조(소방시설등의 자체점검 등)에 따라 외부 전문업체와 “소방시설 유지관리 용역” 계약을 체결하고 소방안전관리 업무를 대행하도록 하고 있습니다.

또한, “소방시설 유지관리 용역” 계약서, 과업설명서에서는 용역업체의 과업범위와 내용을 정하고 있고, 보훈교육연구원 내 소방시설에 대해 월 1회 통상점검, 연 1회 작동점검 및 종합정밀점검을 실시하고 개선이 필요한 사항·제안·지도·자문을 포함한 점검결과보고서 등을 제출하도록 하고 있습니다.

따라서 소방시설 점검 과정과 결과를 확인하였던 입회 담당자와 관리자는 계약업체가 점검한 결과를 토대로 사후조치를 검토하고 이행하여야 함은 물론 부적절한 점검이 있는 경우 이에 대한 시정을 요구하여야 합니다.

그런데, 보훈교육연구원 종합감사 시 소방시설 월간점검표와 현장을 확인한 결과, 2017.11.10.일자 양호 판정된 소화기 충압 상태가 판정과 달리 실제로는 불량하고, 소화기 제조년도와 개수를 파악하도록 권고한 관리대장이 구비되어 있지 않으며, 1층 대강당 내 객석 유도등의 고장으로 동일한 공간인 대강당에 대하여 지적이 반복되었으나 신속한 조치가 이뤄지지 않은 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ 보훈교육연구원장은

- 업무 담당자가 소방시설 유지관리업체의 점검이 정확하게 이루어지도록 하고, 점검결과에 따른 사후조치를 신속히 하도록 관리감독을 철저히 하고,(통보)

○ 관리이사, 보훈교육연구원장은

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)