

주 의 사 항

1. 제 목 : 보호구역 관리 부적정

2. 관계기관 : △5

3. 내 용 : △5는 내원객의 안전한 병원이용과 시설물 관리를 위하여 병원내 보호구역을 지정하고 비인가자의 출입을 통제하여 시설보안 관리를 수행하고 있습니다.

우리 공단 보안업무처리지침 제25조(보호구역에 대한 보안대책)에 따르면 보호구역 관리책임자는 제한구역 및 통제구역의 출입을 제한하거나 금지하기 위한 보안대책을 강구하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 △5에서는 인가되거나 관계된 직원 외에는 보호구역을 출입하지 못하도록 엄격하게 통제하여 시설물에 대한 안전사고가 발생하지 않도록 철저히 관리하여야 합니다.

그런데 2018.09.20. △5 추석 전 공직기강 점검 시 전기·공조 등의 시설이 위치하고 있는 통제구역(관리번호 1F040)의 관리 실태를 확인한 결과, 시설물에 대한 통제가 미흡하여 출입문이 개방되어 있었으며, 청소관련 물품이 통제구역에 적치되어 있고, 인화성 물질(스프레이 살충제, 스프레이 윤활제 등)이 방치되어 있는 사실이 있습니다.

[표] 통제구역(1F040) 관리 실태

		
• 인화성 물질 방치	• 물건 적치	• 청소용품 등 비치

4. 조치할 사항

○ △5장은

- 보호구역에는 관계 직원 및 인가자만이 출입할 수 있도록 출입통제를 철저히 하시고 인화성물질은 지정된 장소에 보관하여 화재 등의 발생 원인이 되지 않도록 관리하시기 바라며,(통보)
- 앞으로 동일사례가 재발되지 않도록 관련자에게 「주의」 조치 하시기 바랍니다.
(주의)