

통 보 사 항

1. 제 목 : 소화기 안전관리에 관한 사항

2. 관계기관 : △5

3. 내 용 : △5는 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호하기 위하여 관련 법률에 따라 소방안전 관리 업무를 수행하고 있습니다.

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제18조 (소방시설등 자체점검의 구분 및 대상) 제1항 소방시설등의 자체점검의 구분·대상·점검자의 자격·점검방법 및 점검횟수를 정한 별표의 기준에 따르면 공공기관의 장은 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지·관리상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시하도록 정하고 있습니다.

따라서 △5에서는 분말소화기 등의 외관점검을 매월 실시하고 그 이상 업무를 점검표에 관리하여 소화장비가 정상적으로 작동할 수 있도록 철저히 관리하여야 합니다.

그런데 2018.09.19. △5 추석연휴 공직기강 점검 시 분말소화기의 점검실태를 조사한 결과, [표]와 같이 2018.3월 점검을 마지막으로 소화점검표가 기록되지 않고 있거나, 점검표가 부착되어 있지 않은 사실이 있습니다.

[표] 분말소화기 관리 미흡 현황

번호	위 치	최종점검일
1	▪ 지하 주차장 1층 24번 기둥 앞	2018.3.3
2	▪ 별관 8층 계단 옆	점검표 미부착
3	▪ 3관 1층 별관 통로 (통제구역 번호 1F040)	점검표 미부착

4. 조치할 사항

○ △5장은

- 분말소화기 등의 외관점검을 매월 실시하고 그 이상유무를 점검표에 기록하여 유사 시 소화장비가 정상적으로 작동할 수 있도록 철저히 관리하여 주시기 바랍니다.(통보)