

통 보 사 항

1. 제 목 : 소방차 진입 환경에 관한 사항

2. 관계기관 : CA보훈병원

3. 내 용 : CA보훈병원에서는 화재 시 입원환자의 안전한 피난을 위하여 병동 등에 방화구획을 설치하여 운영하고 있으며, 각 병동 양쪽으로는 경사구조대와 발코니 등 다양한 소방시설을 운영하고 있습니다.

병동 양쪽 끝에 마련된 피난 공간 발코니는 화재 시 입원환자가 피난할 수 있는 공간이자 화재 진압 시 소방대원이 직접 해당 층으로 진입할 수 있는 공간으로 활용될 수 있습니다.

따라서 피난 공간 발코니는 화재 등의 사고 발생 시 신속하고 안정적으로 굴절사다리차 등 소방차가 접근하여 구조 활동 전개가 가능하도록 준비되어 있어야 합니다.

그런데 2018년 CA보훈병원 설 명절 공직기강 점검 시 소방차 진입 환경을 확인한 결과, 발코니 등으로 접근하기에 적합한 위치로 판단되는 장소가 평탄하지 않고, 주차된 차량 등으로 인하여 굴절사다리차의 아웃트리거²⁾를 전개하기가 어려운 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ CA보훈병원장은

- 소방차의 원내 이동 및 굴절사다리차 등의 활동 전개가 원활히 이루어질 수 있는 방안을 마련하여 사고 발생 시 신속한 화재 진압 및 구조활동이 가능하도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다.

2) 사다리차, 크레인 등의 안전장치의 일종으로 빔을 수평으로 돌출시키고, 그 선단에 장비한 잭으로 지지하는 장치를 말함