

# 통 보 사 항

1. 제 목 : 소방시설 점검관리에 관한 사항

2. 관계기관 : CD보훈병원

3. 내 용 : CD보훈병원에서는 화재를 예방, 경계, 진압하여 화재로부터 인명과 재산을 적극 보호하기 위하여 소방안전 관리 업무를 수행하고 있습니다.

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제18조 (소방시설등 자체점검의 구분 및 대상) 제4항에 의거 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 제3조(점검사항·세부점검방법 및 소방시설등점검표 등) 제1항 별지 제2호 서식에는 특정 소방대상물에 설치된 소방시설 등의 자체점검사항 및 세부점검방법을 정하고 있습니다.

따라서 CD보훈병원에서는 방화문, 가스누설경보기 등의 작동상태를 정확히 점검하여 화재발생시 정상적으로 작동할 수 있도록 철저히 관리하여야 합니다.

그런데 2018. 2. 8. CD보훈병원 설 연휴 공직기강 점검 시 소방시설의 점검 관리 실태를 확인한 결과, 6층 방화문 도어클로저 불량으로 방화문이 완전히 닫히지 않는 상태였으며, 종합감시반 내 가스누설경보기와 연결된 보일러 2호기의 누설 감지기가 노후되어 교체가 필요한 사실이 있습니다.

## 4. 조치할 사항

### ○ CD보훈병원장은

- 종합감시반 내 가스누설경보기와 연결된 보일러 2호기의 노후된 누설감지기를 교체하여 화재 발생 시 정상 작동하도록 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)
- 6층 방화문의 도어클로저를 수리하여 방화문이 완전히 닫힌 상태로 유지 되도록 관리하시기 바랍니다.(현지조치)