

주 의 사 항

1. 제 목 : 승강기 등 수리비용 집행 부적정
2. 관계기관 : □□□□병원
3. 내 용 : □□□□병원에서는 승강기 고장으로 인한 안전사고 방지 및 유지관리 등을 위해 [표 1]과 같이 승강기 유지보수 용역 계약을 수의계약 하였습니다.

[표 1] 승강기 유지보수 용역 계약 현황

(단위: 천원)

계약명	계약기간	대수	계약금액	계약방법	계약업체
승강기 유지보수 용역	'17.06.01. ~ '18.05.31.	13	##,###	수의계약	△▲1
승강기 유지보수 용역	'16.06.01. ~ '17.05.31.	13	##,###	수의계약	△▲2

「승강기 유지보수 계약조건」 제10조에 따르면, 계약상대자는 유지보수를 행하는 과정에서 부품의 교체가 필요할 경우 시방서에 기재된 무상 소모품 이외의 부품을 교체 시 별도 유상계약을 한다 명시하고 있습니다.

또한, 소모성 부품 및 유상부품의 소손에 따른 비용에 대해서는 고장수리 시 무상 공급하는 소요부품 외 추가부품이 들어갈 경우 계약상대자는 원가로 □□□□병원에 부품을 공급한다 명시하고 있습니다.

따라서, □□□□병원에서는 승강기(에스컬레이터 포함) 고장으로 유상부품을 교체해야할 경우 교체 부품에 대해서는 계약서에 명시된 대로 원가에 제공을 받고, 교체한 부품에 대해서는 승강기 제조업체로부터의 거래명세표, 세금계산서 등을 확인하여 부품 가격에 대한 적정성 여부를 검토하여 비용이 낭비되지 않도록 하여야 합니다.

그런데, □□□□병원 승강기(에스컬레이터 포함) 수리 내역을 확인한 결과, 승강기 부품을 교체할 경우 계약조건 대로 교체하는 부품이 원가인지 여부를 확인할 수 있도록 계약상대자가 부품제조업체로부터 받은 부품의 거래명세표, 세금계산서 등을 수령하여 부품 가격의 적정성 여부를 검토하여야 함에도 거래명세표 및 세금계산서 없이 계약상대자가 제출한 견적서만을 첨부하여 12회, ##백만 원 상당의 승강기 및 에스컬레이터 수리비용을 [표 2]와 같이 집행한 사실을 확인하였습니다.

[표 2] 승강기 및 에스컬레이터 수리 내역

(단위: 원)

구분	계약처	수리일자	수리비용	수리내역
승강기	△▲2	2017.01.26.	####,###	1. 4호기 : 랜딩 및 가이드스위치 2. 5호기: 조속기 3. 에스컬레이트1.2호기 콤보
승강기	△▲2	2017.02.13.	####,###	멀티빔센서 교체
승강기	△▲2	2017.02.20.	####,###	CAR STLL(도어)
승강기	△▲1	2017.03.04.	##,###	도어고정부품 제작
승강기	△▲2	2017.03.17.	#,###,###	1. 8호기 : 마그네트브레이크 2. 4호기 : 쉬브 및 루프
승강기	△▲2	2017.04.21.	#,###,###	인버터수리
승강기	△▲1	2017.04.28.	#,###,###	1. 3-4호기 : 멀티빔센서
승강기	△▲1	2017.06.02.	#,###,###	웜기어
승강기	△▲1	2017.08.16.	#,###,###	1. 1호기 : 오토아나운서 2. 6호기 : 모터 언코더 3. 전호기 : 비상벨커버
승강기	△▲1	2017.11.08.	#,###,###	1. 2호기 : 빔센서 수리 2. 7호기 : 도어엔코더, 도어콘트롤러
승강기	△▲1	2017.12.22.	#,###,###	1. 1호기 : 조속기 2. 4,9호기 : 차임벨(과속방지장치(2)) 3. E/S 1호기 : HR드라이브(2) 및 데마케이션(2) 4. E/S 2호기 : HR 드라이브 휠(1) 및 콤보(4)
에스컬레이터	△▲1	2017.07.10.	#,###,###	11, 12호기 핸드레일 구동보조체인 교체
계			##,###,###	

4. 조치할 사항

○ □□□□병원장은

- 승강기 및 에스컬레이터 수리가 필요한 경우 해당 부품에 대한 거래명세표 등 거래실례가를 확인 후 유상부품 가격의 적정성을 검토하고 수리에 대한 계약 및 수리비용을 집행하여 주시고,(권고)
- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)