

경 고 사 항

1. 제 목 : 보호구역 관리 부적정

2. 관련기관 : □□□□병원

3 내 용 : □□□□병원에서는 내원객의 안전한 병원이용과 시설물 관리를 위하여 병원내 보호구역을 지정하고 비인가자의 출입을 통제하여 시설보안 관리를 수행하고 있습니다.

가. 보호구역 지정에 관한 사항

공단 「보안업무처리지침」 제22조(보호구역 설정)에 따르면 보호구역을 제한구역과 통제구역으로 구분하고 소속기구의 장은 기관실정에 맞게 보호구역을 설정하여 운영하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 □□□□병원에서는 기관실정에 맞게 시설물의 안전한 관리가 필요한 장소를 구분하고 이에 따른 통제구역과 제한구역을 알리는 표시를 하며 관계직원 및 인가자만이 출입할 수 있도록 통제대책을 강구하여야 합니다.

그런데 2018년 □□□□병원 종합감사 기간 동안 □□□□병원 보호구역 지정 실태를 조사한 결과, 통제구역은 지정하고 있으나 제한구역을 지정한 내역을 관리하지 않고 있었으며 전기, 통신, 전산망 등의 시설장비가 위치하고 있는 일부 통신장비실에 보호구역을 알리는 표시를 하지 않고 있는 것으로 확인되었습니다.

나. 보호구역 출입통제에 관한 사항

공단 「보안업무처리지침」 제25조(보호구역에 대한 보안대책)에 따르면 보호구역 관리책임자는 제한구역 및 통제구역의 출입을 제한하거나 금지하기 위한 보안대책을 강구하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 □□□□병원에서는 인가되거나 관계된 직원 외에는 보호구역을 출입하지 못하도록 엄격하게 통제하여 시설물에 대한 안전사고가 발생하지 않도록 철저히 관리하여야 합니다.

그런데 2018년 □□□□병원 종합감사 기간 동안 □□□□병원의 전기, 통신, 전산망 시설이 위치하고 있는 일부 구역에서 시설물에 대한 통제가 미흡하여 청소용역 직원 등 비인가자의 출입으로 해당 시설물이 각종 비품창고로 활용되고 있는 사실이 있으며 비품의 정리 상태도 미흡한 것으로 확인되었습니다.

		
• 청소용역 직원 출입 - 청소비품 창고 활용	• 장례식장 관계자 출입 - 장례용품 창고 활용	• 비품 관계자 출입 - 각종 사무비품 창고 활용

4. 조치할 사항

○ □□□□병원장은

- 관련 지침에 따른 보호구역의 설정을 정하고 해당하는 시설에 보호구역 출입통제 표시를 하여 관리될 수 있도록 하시고, (통보)
- 보호구역에는 관계 직원 및 인가자만이 출입할 수 있는 통제대책을 강구하시기 바라며, (권고)
- 앞으로 동일사례 재발 방지를 위하여 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)