

시 정 사 항

1. 제 목 : 난방유 납품대금 정산 등 관리 부적정
2. 관계기관 : ◇◇
3. 내 용 : ◇◇에서는 난방유 납품 업체와 단가계약을 체결하고 원활한 유류 납품을 통하여 시설 방문자의 숙소 이용 시 난방이 정상 가동될 수 있도록 관리하고 있습니다.

가. 난방유 납품 검수에 관한 사항

관련 계약 특수조건 제10조(검수)에 따르면 납품량의 검수는 저장탱크에 부착된 계측기와 운반 차량 등에 장착된 유량계를 비교 검토하여 반입량을 결정하도록 정하고 있고, 연간 소요되는 난방유의 납품량은 10만리터 내외의 물량을 계약하고 있어 납품 수량에 대한 검수를 철저히 할 필요가 있습니다.

[표 1] 난방유 계약 내역

계약기간	납품업체	계약물량	계약금액(원)
2016.04.05 ~ 2017.04.04	▷▷(주)	100,000리터	###
2017.04.05 ~ 2018.04.04	▷▷(주)	100,000리터	###
2018.04.17 ~ 2019.04.17	▷▷(주)	98,000리터	###

따라서 ◇◇에서는 난방유가 납품될 때에는 저장탱크에 실제로 납품된 양과 운반 차량의 납품내역을 비교 검토 후 납품요구된 수량에 부합한지 정확히 검수 후 납품대금을 결제하여야 합니다.

그런데 2018년 ◇◇ 종합감사기간동안 난방유의 검수 및 납품대금의 지급 실태를 점검한 결과, 납품업체에서 제출하는 봉인셀 확인서, 출하전표를 검수 증빙서류로 첨부하여 대금지급을 하고 있었고, 저장탱크에는 백분위 비율로 표기되는 유량계만 부착되어 있어 실제 주문 납품 수량이 얼마가 납품되었는지 정확히 계측하기는 어려운 것으로 확인되었습니다.

나. 납품단가 관련

관련 계약 특수조건 제6조(가격)에 따르면 납품단가를 결정할 때에는 납품일을 기준으로 오피넷에 발표된 실내등유 판매가격에 낙찰율을 곱하여 산정하고 단가의 소수점 첫째자리 이하는 절사한다고 정하고 있습니다.

따라서 ◇◇에서는 계약된 난방유가 납품될 때에는 납품일을 기준으로 계약 조건에 기재된 조건에 맞게 단가를 산정하고 납품량에 맞추어 납품대금을 정산하여야 합니다.

그런데 2018년 ◇◇ 종합감사 시 납품된 난방유의 납품단가 결정내역을 확인한 결과, 소수점 첫째자리 이하 절사를 하지 않고 납품대금을 정산하여 [표 2]와 같이 ###천원 상당을 환급할 금액이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 검수단가 오적용 납품건 정산 내역

납품일	낙찰률	기준 단가 (오피넷 등)	검수단가 (낙찰률*기준단가)	정당 단가	납품 량	기지금액 (a)	정상금액 (b)	차액(원) (b-a)	비고
17.02.16	xxx	###	###	###	xxx	###	###	###	환급
17.03.14	xxx	###	###	###	xxx	###	###	###	환급
17.10.12	xxx	###	###	###	xxx	###	###	###	환급
17.12.27	xxx	###	###	###	xxx	###	###	###	환급
18.02.14	xxx	###	###	###	xxx	###	###	###	환수
18.03.15	xxx	###	###	###	xxx	###	###	###	환수
18.04.20	xxx	###	###	###	xxx	###	###	###	환수
	소계					###	###	###	환급

4. 조치할 사항

○ ◇◇장은

- '가' 항과 관련하여 계약된 납품 물량이 명확히 확인될 수 있도록 검수 방식의 개선 방안을 마련하여 주시고, (권고)

- '나' 항과 관련하여 납품단가를 잘못 적용하여 과소 지급된 ###원을 환급하
시기 바라며, (시정)
- 앞으로 동일사태가 재발되지 않도록 관련자에 대하여 「주의」 조치하시기 바
랍니다. (주의)