

통 보 사 항

1. 제 목 : 승강기 유지보수 용역에 관한 사항
2. 관계기관 : ★★보훈병원
3. 내 용 : ★★보훈병원에서는 승강기 고장으로 인한 안전사고 방지 및 유지관리 등을 위해 [표 1]과 같이 승강기 유지보수 용역 계약을 하였습니다.

[표 1] 승강기 유지보수 용역 계약 현황

(단위: 천원)

설치장소	계약기간	대수	계약금액	계약방법	계약업체
별관동 1,2호기	'14.04.01.~'18.05.31.	2	**,***	수의계약	(주)□□□□□□□□
별관동 1,2호기	'18.06.01.~'19.03.31.	2	*,***	수의계약	(주)≡≡≡≡≡≡≡≡
본관동 1,5,6호기 장례식장동 1,2,3호기	'14.04.01.~'19.03.31.	6	**,***	수의계약	(주)※※※※※※※※ ★★영업소
본관동 2,3,4호기	'14.04.01.~'19.03.31.	3	**,***	수의계약	(주)※※※※※※※※ ★★영업소
동관동 3대	'13.10.01.~'18.09.30.	3	**,***	수의계약	☢☢☢☢☢☢☢☢
계			***,***		

「승강기책임유지관리계약서」 제4조(제외사항)에 따르면, 1) 사용자 또는 관리부주의에 의한 손상수리, 2) 천재지변이나 전쟁에 의한 손상수리, 3) 의장부품의 교체, 수리 등에 대해서는 별도의 견적에 의해 “갑”과 “을”간 합의하여 교체공사를 한다 명시하고 있습니다.

그리고, 「승강기책임유지관리계약서」 제5조(유상교체범위)에 따르면 승강기 수리 또는 부품 교체의 범위는 제4조의 1), 2), 3)항에 한하여 한정되며, 이에 대한 비용은 “을”의 견적에 의해 “갑”의 부담으로 한다 규정하고 있습니다.

따라서, ★★보훈병원에서는 승강기 고장으로 유상으로 부품을 교체하여야 할 경우에는 교체 부품에 대한 거래명세표 등 거래실례가를 확인하고 교체 부품 가격에 대한 적정성 여부를 검토하여 비용이 낭비되지 않도록 하여야 하고, 계약서에 명시된 1) 사용자 또는 관리부주의에 의한 손상수리, 2) 천재지변이나 전쟁에 의한 손상수리, 3) 의장부품의 교체, 수리 등을 제외한 그 이외 수리에 대해서는 계약 상대방으로부터 부품을 무상으로 공급받아야 합니다.

그런데, ★★보훈병원 승강기 수리비용 집행 내역을 확인한 결과, ▲▲▲▲▲▲▲▲와
▲▲▲와의 계약서 상에는 [표 2]와 같이 권상기 등 주요 부품에 대해서는 유상으로
수리토록 계약조건으로 명시한 반면, □□□□□□□와 승강기 유지보수
계약조건에는 의장부품의 교체, 수리 등을 제외한 모든 부품에 대해 무상으로
부품을 공급한다고 명시되어 있는 등 동일 부품 수리에 대해 계약조건이 상이한 부
분이 있습니다.

(단위: 천원)

계약업체	유상교체 품목	관련근거
☢☢☢☢☢☢	1. 계약승강기의 성능을 향상시키는 목적으로 하는 부품 교체 2. 의장부품 (Sill, Jamb, Door, Panel, 천정 등)의 도장 또는 교체 3. 제어반, 권상기, 전동기 등의 Set 교체	승강기 종합유지관리 계약서 제4조(부품의 무상제공 및 제외항목)
□□□□□□□□	1. 사용자 또는 관리부주의에 의한 손상수리 2. 천재지변이나 전쟁에 의한 손상수리 3. 의장부품의 교체, 수리 등 ※ 위 항목을 제외한 소모품 및 구리부품 모두를 “을”이 무상으로 공급한다.	책임유지관리계약서 제5조(유상교체범위)
※※※※※	1. 점검시방서에 기재된 소모부품 을 제외한, 그 밖의 부품 및 교체 공사는 본 계약과 관계없이 별도 유상 계약한다.	승강기 유지보수 계약서 제2조(유지보수 방법)

또한, □□□□□□□□ 책임유지관리계약서에는 권상기 등 주요 부품에 대한 유상·무상 수리에 대한 범위가 계약서에 명확하게 기재되어 있지 않음에 따라 [표 3]과 같이 '14.07~'17.12월 까지 10,516천 원(인건비 포함) 상당의 승강기 수리비용을 집행한 사실이 있습니다.

[표 3] 승강기 수리 내역(2014~2017.12월)

(단위 : 천원)

계약처	수리일자	수리비용	인건비	수리내역
□□□□□□□□	'14.07.31	1,133	143	별관동 승강기1호기 5층 홀도어 유상보수(신품교체)시행
□□□□□□□□	'16.03.23.	1,540	무상	승강기(별관동) 도어이탈방지 장치 설치 시행
□□□□□□□□	'17.12.26.	7,700	무상	별관동 승강기 1호기 권상기 교체공사 시행
계		10,373	143	

4. 조치할 사항

○ ★★보훈병원장은

- 승강기 유지보수에 대한 계약업체별 계약서에 명시된 주요 부품(권상기 등)에 대한 유상·무상 여부가 상이하지 않도록 계약조건을 보완토록 하고, 승강기 유지보수를 효율적으로 관리할 수 있는 통합관리 방안을 마련하시기 바랍니다.

(통보)