

개 선 사 항

1. 제 목 : 산업안전보건관리규정 및 직원 안전보건관리에 관한 사항
2. 관계기관 : □□병원
3. 내 용 : □□병원에서는 「산업안전보건법」 제20조(안전보건관리규정의 작성 등)에 따라 □□병원의 안전·보건을 유지하기 위하여 안전·보건 관리조직과 그 직무에 관한 사항, 안전·보건교육에 관한 사항 등을 포함한 산업안전보건관리규정을 제정하여 운영하고 있으며, 「산업안전보건법」 등 관련 법률에 따라 산업안전 교육, 직원 안전보건관리 등을 실시하고 있습니다.

가. 산업안전보건관리규정에 관한 사항

「산업안전보건법시행규칙」 제26조에 따르면, 사업주는 안전보건관리규정을 작성하여야 할 사유가 발생하거나 이를 변경할 사유가 발생한 경우 그 날로부터 30일 이내에 안전보건관리규정을 작성 또는 변경하여야 하며, 「산업안전보건법시행규칙」 별표 6의3에 의하면 안전보건관리규정의 세부내용을 구체적으로 정하고 있습니다.

따라서, 「산업안전보건관리규정」을 작성할 때에는 「산업안전보건법시행규칙」 별표 6의3에서 정하고 있는 사항에 대하여 누락 없이 작성하여야 합니다.

그런데, □□병원 산업안전보건관리규정을 검토한 결과, 명예산업안전감독관의 직무 및 활동에 관한 사항이 작성되어 있지 않은 사실이 있습니다.

나. 안전밸브 전단에 차단밸브 설치금지에 관한 사항

「산업안전보건법」 제23조 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제266조에 따르면, 과압으로 인한 폭발 등의 위험을 방지하기 위하여 안전밸브 전단·후단에 차단밸브를 설치하지 못하도록 하고 있습니다.

그런데, □□병원 기계실내 냉동기에 설치된 안전밸브 전단에 차단밸브가

설치되어 있어 차단밸브가 닫힌 상태로 냉동기를 가동하는 경우 설비 이상으로 과압이 발생한다면 폭발의 위험성이 있으므로 냉동기에 설치된 차단밸브는 항상 열린 상태를 유지하고, 임의 조작이 불가능하도록 “잠금장치”를 설치한 후, “항상열림” 표시를 부착할 필요가 있는 것으로 확인 되었습니다.

4. 조치할 사항

○ □□병원장은

- “가항”과 관련하여, □□병원 산업안전보건관리규정에 명예산업안전감독관의 직무 및 활동에 관한 사항이 작성되어 있지 않으므로 산업안전보건관리규정을 개정하시기 바랍니다.(개선)
- “나항”과 관련하여, 기계실내 냉동기에 설치된 차단밸브는 항상 열린 상태를 유지하고, 임의 조작이 불가능하도록 “잠금장치”를 설치한 후, “항상열림” 표시를 부착하시기 바랍니다.(권고)