

통 보

1. 제 목 : 사무실 출입문 잠금장치 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ◇◇△△병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 화재나 사고 발생 시 빠른 대처를 위하여 시설 담당자는 시설물 잠금장치 및 비상 시 개방 가능 여부 등에 대해 철저히 점검하고 안전사고를 예방 할 수 있도록 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「당직 및 비상근무시행세칙」 제12조(준수사항) 제2항 및 제13조(제규정 및 물품비치) 제1항에 따르면 당직자는 각 통용문 및 각 부서의 중요 열쇠 관리에 철저히 기하여야 하며 당직실에는 각 통용문 열쇠를 비치하여 응급상황에 대비하도록 하고 있습니다.

따라서, ◇◇△△병원에서는 화재 등 응급상황에 대비하여 각 사무실 출입문의 비상열쇠를 비치하여 필요 시 출입문 개방이 가능하도록 유지하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◇◇△△병원의 사무실 출입문 잠금장치 관리 실태를 확인한 결과, ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠과 및 ♠♠과를 비롯한 일부 부서는 야간 경비근무자가 비상열쇠를 소지하지 않고 있어 비상시에 출입문을 개방할 수 없는 상태였으며, 특히 ㉠㉠실은 병원에서 총괄 관리하는 출입문 개폐장치 외에도 별도의 잠금장치가 설치되어 있어 관리부서(★★부)에서도 개방이 불가능한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

◇◇△△병원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇△△병원장은

- 화재 등 응급상황에 대비하여 각 부서의 잠금장치 및 비상시 개폐여부를 철저히 점검하고 병원 내 시설에 별도의 잠금장치를 설치하지 않도록 관리하여 안전사고를 예방하시기 바랍니다.(통보)