

통 보

1. 제 목 : 화재 예방 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○△△병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 화재나 사고 등의 발생 시 빠른 대처를 위하여 시설물 잠금장치 및 비상시 개방 가능 여부 등에 대해 철저히 점검하고 안전사고를 예방 할 수 있도록 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리기준)에 제1항 제2호에 따르면 “피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위”를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있습니다.

따라서, ○○○△△병원에서는 방화문 등 방화구획의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위를 확인하고 점검하여 화재 예방관리를 철저히 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○△△병원의 화재예방관리 실태를 확인한 결과, [표]와 같이 방화문 앞에 의자가 설치되어 있어 화재 시 신속한 대피가 불가능 한 사실이 있습니다.

[표] 방화문 관리 실태 (생략)

4. 관계기관 의견

○○△△병원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○△△병원장은

- 방화문 근처에 장애물을 적재 또는 설치하지 않도록 하여, 화재 등 비상상황이 발생하였을 때 신속한 대피가 가능할 수 있도록 관리하시기 바랍니다.(통보)