

개 선 사 항

1. 제 목 : 비상 대피로 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ◆◆○○○○병원

3. 내 용 : ◆◆○○○○병원에서는 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방·대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위한 소방계획(2019년도 소방계획서 보고, ◆(S)(S)-####)을 마련하여 운영하고 있습니다.

「건축법」 제49조(건축물의 피난시설 및 용도제한 등)에 따르면 복도, 계단, 출입구, 그 밖의 피난시설과 저수조(貯水槽), 대지 안의 피난과 소화에 필요한 통로를 설치하도록 정하고 있고, 「소방시설법」 제10조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리)에서는 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위를 하여서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

따라서 ◆◆○○○○병원에서는 대피로에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하여 피난에 제한을 주지 않도록 충분히 관리하여야 합니다.

그런데 ◆◆○○○○병원의 피난통로 관리 실태를 확인한 결과, [표]와 같이 소방계획서에는 1층 비상대피 통로로 계획되어 있으나 해당 구역에 약품 등 물품이 적재되어 있어 화재 시 원활한 피난에 제한이 있었습니다.

[표] 비상대피 통로 운영 실태 (생략)

4. 관계기관 의견

◆◆○○○○병원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◆◆○○○○병원장은

- 적치된 물품 등으로 인하여 화재 시 원활한 피난에 장애가 발생하지 않도록 비상대피 통로를 확보하시기 바라며,(통보)
- 약품 등 물품 재고 보관을 위한 별도의 장소를 확보하는 등 재고관리를 개선하시기 바랍니다.(개선)