

주 의 사 항

1. 제 목 : 승강기 유지보수 관리 부적정

2. 관계기관 : CC○○◇◇원

3. 내 용 : CC○○◇◇원에서는 입소자의 편리하고 안전한 층간이동을 위하여 승강기를 설치 운영하고 있으며, 승강기의 안전한 사용을 위하여 전문 관리 업체와 유지보수 계약을 체결하여 관리하고 있습니다.

가. 승강기 점검결과 후속 조치 미흡

행정안전부고시 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」 제12조(승강기의 유지관리) 제3항에 따르면 유지관리 업무를 대행하는 유지관리업자는 유지관리 업무에 관한 사항을 매월 관리주체에게 보고해야 하며, 관리주체는 유지관리업자가 유지관리 업무를 철저히 수행하도록 관리·감독해야 한다고 정하고 있습니다.

또한 유지관리 업체의 점검확인서에는 점검결과를 [표 1]과 같이 분류하고 있으며, 점검결과가 B, C인 경우는 보고서의 특기사항에 이를 상세히 기재하도록 정하고 있습니다.

[표 1] 승강기 점검 결과 표기 방식 및 의미

점검결과	정 의	설 명
A	양호	• 자체 점검기준에 적합
B	요주의	• 현재 운행은 가능하나 고장이 발생할 가능성이 있어 부품의 교체나 적절한 조치가 필요
C	요수리 또는 긴급수리	• 즉시 운행중지를 해야 하는 상황으로 긴급조치 필요

따라서 CC○○◇◇원에서는 유지관리 업체가 승강기 점검을 수행한 후 그 결과를 정확히 보고하도록 하여야 하고, 점검결과를 검토하여 이상이 있을 때에는 신속히 적정 조치가 취해지도록 관리하여야 합니다.

그런데 CC○○◇◇원의 승강기 유지보수 관리 실태를 확인한 결과, [표 2]와 같이 '17.9월 승강기 3호기 점검 시 '요주의' 항목이 있었음에도 불구하고 세부내역이 기술되지 않았고, 요주의 항목이 발견된 후 4개월 동안 동일 지적이 반복되다가 '18.1월 점검에서야 양호로 판정되었습니다.

[표 2] CC○○◇◇원 유지보수 점검결과(3호기) (생략)

나. 승강기 유지보수 검수 시 규정 미준수

우리 공단 「계약사무규정시행세칙」 제13조(검수)에 따르면 구입 또는 기타의 사유로 납품되는 모든 물자에 대하여는 약정된 수량, 가격, 사양 기타의 계약조건과 일치되는 지의 여부를 소정의 절차에 따라 검수하여야 한다고 정하고 있고, 제20조(검수조서)에 따르면 검수에 합격한 물품에 대해서는 검수조서를 작성하거나 별지 제7호 서식에 따른 검수도장을 날인 및 서명으로 검수조서 작성에 갈음할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 CC○○◇◇원에서는 유지보수 비용을 지급할 때에는 납품된 사항이 계약된 내용에 부합한지 여부를 철저히 점검한 후 규정된 검수방식을 적용하여 검수를 완료하고 해당 비용을 지급하여야 합니다.

그런데 CC○○◇◇원의 승강기 유지보수 관리 실태를 확인한 결과, 정기유지보수료 지급 시 검수 서류 없이 비용이 지급되었고, 교체 부품 구매 시에는 검수 절차가 있었지만 [표 3]과 같이 규정된 서식의 검수도장을 사용하지 않고 ‘출납원’이 없는 자체 제작 검수도장을 사용하고 있었습니다.

[표3] 검수도장 비교 (생략)

4. 관계기관 의견

CC○○◇◇원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ CC○○◇◇원장은

- “가”항과 관련하여, 유지보수 점검 보고서의 특이사항이 있을 경우 이에 대한 기록 및 조치가 즉시 이루어질 수 있도록 관리를 철저히 하시고,(통보)

- “나”항과 관련하여, 납품 물자의 검수 시 규정된 서식의 검수직인을 사용하도록 검수 방식을 개선하시기 바라며,(개선)
- “가”항과 관련하여, 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)