

통보(시정완료)

1. 제 목 : 고압가스 저장실 안전관리에 관한 사항

2. 관계기관 : □□□□병원

3. 내 용

가. 업무개요

□□□□병원에서는 「고압가스 안전관리법」 제20조 및 같은법 시행령 제46조에 따라 의료용 액화산소 등을 사용하는 공간을 특정고압가스 사용시설로 신고하고 안전관리자를 선임하는 등 가스시설 안전관리업무를 수행 하고 있습니다.

[표 1] 특정고압가스 신고 및 안전관리자 선임 현황

특정고압가스(의료가스) 사용현황				특정고압가스 사용시설 신고여부		특정고압가스 안전관리자 선임여부	
종류	저장량	신고대상 기준	안전관리자 기준	여부	신고일	여부	신고일
액화산소	704KG	250KG이상	1인 이상	신고	18.07.25.	신고	18.07.25.

나. 고압가스 저장실내 위해요소 관리에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「고압가스 안전관리법 시행규칙」 [별표 8] 고압가스 저장·사용의 시설·기술·검사 기준 나. 1) 안전유지기준에서는 용기 보관장소에는 계량기 등 작업에 필요한 물건 외에는 두지 않도록 하고 있으며, 용기 보관장소의 주위 2m이내에는 화기 또는 인화성물질이나 발화성물질을 두지 않도록 하고 있습니다.

따라서 고압가스 저장실 내 용기 보관장소 주위에는 위해요소가 발생하지 않도록 작업에 필요한 물건 외에는 두지 않도록 하고, 특히 오일류와 같은 인화성 물질은 화재 및 폭발의 위험성이 있으므로 두지 않도록 해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, □□□□병원의 고압가스저장실에는 의료용 무균공기의 생성 및 공급 관련 공기압축기(air compressor) 시설 정비를 위한 각종 공구 방치 및 엔진 오일과 같은 각종 오일류 등 인화성 물질을 같이 보관하였다가 종합감사기간 중 현지 지적에 따라 정리를 하였습니다.

다. 물질안전보건자료 게시에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제41조(물질안전보건자료의 작성·비치 등)에 따르면 물질안전보건자료(MSDS)¹⁾를 대상화학물질을 취급하는 작업장 내에 취급 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어야 하고, 사업주는 대상화학물질을 취급하는 근로자의 안전·보건을 위하여 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하도록 하고 있습니다.

따라서 고압가스 저장실에서 취급하고 있는 대상화학물질에 대한 물질안전보건자료를 빠짐없이 게시하여 작업장내 근로자가 언제든지 열람할 수 있도록 하여 보관중인 고압가스에 대한 관리를 안전하게 할 수 있도록 해야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, □□□□병원의 고압가스 저장실에는 액화산소 등 총 6종의 고압가스를 보관·사용하면서 종류별로 물질안전보건자료를 게시하고 있으나 그 중 취급하지 않는 질소에 대한 자료는 게시하고, 취급하고 있는 혼합가스에 대한 자료는 누락하여 관리하다가 현지 지적에 따라 자료를 보완 하였습니다.

라. 가스용기 전도방지 조치에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제234조(가스 등의 용기)에 의하면 가스용기를 취급하는 경우에는 전도의 위험이 없도록 관리할 것을 규정하고 있습니다.

1) 물질안전보건자료(MSDS, Material Safety Data Sheet) : 화학물질을 안전하게 사용하고 관리하기 위하여 필요한 정보를 기재한 Sheet로서 제조자명, 제품명, 성분과 성질, 취급상 주의, 적용 법규, 사고 시 응급처치방법 등이 기입되어 있음

따라서 고압가스 저장실 내 보관중인 가스용기가 넘어져 충격에 의한 위험요인이 발생하지 않도록 적절한 조치를 하여야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□□□병원에서는 충전된 가스용기의 전도방지를 위한 시설은 설치하였으나, 사용 완료된 가스용기의 경우 별도의 전도방지 조치 없이 벽체구석에 세워두었다가 현지 지적에 따라 전도방지 조치를 하였습니다.

4. 관계기관 의견

□□□□병원은 감사의견을 그대로 수용하였으며, 감사결과 현지처분에 따라 고압가스 저장실의 안전관련 현지조치를 이행하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□□□병원장은

- 고압가스 저장실의 안전과 관련하여 현지에서 시정한 사항을 통보하오니 향후 유사사례가 발생하지 않도록 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

[통보(시정완료)]