

개 선 요 구

1. 제 목 : 승강기 안전관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ★★

3. 내 용

가. 업무개요

★★에서는 승강기 안전관리자를 지정하여 승강기 안전을 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「승강기 안전관리법」 제29조(승강기 안전관리자) 제1항에서는 승강기 운영에 대한 지식이 풍부한 사람을 승강기 안전관리자로 선임하여 승강기를 관리하게 하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 「승강기 안전관리법 시행규칙」 제48조(승강기 안전관리자의 직무범위)에서는 승강기 안전관리자의 직무에 대해 승강기 운영 및 관리에 관한 규정 작성, 승강기 유지관리업자로 하여금 자체점검을 대행하게 한 경우 유지관리업자에 대한 감독·관리 등으로 정하고 있습니다.

그리고 「승강기 안전운영 및 관리에 관한 운영규정」 제3조(승강기 안전관리자의 직무) 제1항에서는 승강기 안전관리자는 관리하는 승강기의 안전 운영을 위해 직무를 성실히 수행해야 한다고 정하고 있으며, 제4항에서는 승강기의 고장 수리 및 승강기부품의 교체 내용을 고장·수리일지에 기록하고, 그 기록을 관리하도록 규정하고 있습니다.

따라서 ★★ 승강기 안전관리자는 승강기가 안전하게 운영될 수 있도록 승강

기 운영 및 관리에 관한 규정을 작성하여야 하며, 고장 수리·기록을 정확하게 기록하여야 합니다.

또한 승강기 유지관리업자가 승강기 관리를 대행하도록 한 경우에는 승강기 부품 교체 등 점검 업무를 적정하게 수행하고 있는지 관리·감독하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 안전분야 공공기관 합동 특정감사 시 ★★의 승강기 안전관리 현황을 확인한 결과, 승강기 운행 및 관리에 관한 규정을 작성 관리하고 있지 않으며, 2019년 48회의 고장·수리일지를 기록하면서 고장접수시간, A/S 기사 도착시간, 조치완료시간을 13회 누락하는 등 미흡하게 관리하였습니다.

또한 ★★에서는 2019.01.14. 승강기 유지관리업체인 (주)동양하이테크를 통해 승강기 제9호(장례식장) 유압승강기에 대한 부품 교체를 실시하면서 POWER RELAY(DC24V) 22개와 POWER RELAY(DC110V) 12개를 교체하였다고 구매집행결의를 득하였으나, 해당 승강기는 POWER RELAY(DC110V)가 4개만 필요한 승강기로써 공사내역과 실 교체개수가 상이한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

★★ ■■■에서는 감사의견을 수용하면서 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△은

- 승강기 운행 및 관리에 관한 규정을 수립하여 승강기의 운행, 고장사항 등의 관리가 적정하게 이루어질 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(개선)