

권고 및 통보

1. 제 목 : 시설 개보수 시 감염관리 지침 준수 등에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○·▲▲·○○·■□·◆◆·◆◆■■■■병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○■■■■병원에서 2019.01.01.부터 2019.11.30.까지 추진한 시설공사 현황(공사업체 간 계약금액 1,000만원 이상)은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 2019년 ○○보훈병원 시설 공사 현황

(단위 : 천원)

공 사 명	공사위치	공사기간	계약금액
갤러리(가벽) 설치공사	○○관 1층	19.01.11-19.01.23	♣♣♣
환풍구 안전시설물 설치공사	■관 등	19.01.24-19.01.28	♣♣♣
임상시뮬레이션 교육센터 설치공사	○○관 4층	19.01.30-19.02.22	♣♣♣
주방 및 전기실 바닥 보수공사	○○관 지하	19.02.11-19.02.15	♣♣♣
채혈실 화장실 환경개선 공사	○○관 1층	19.02.13-19.02.22	♣♣♣
○○관 안전난간 설치공사	○○관 1층	19.02.28-19.03.04	♣♣♣
원내 타일 보수공사	○○관 외	19.04.08-19.05.06	♣♣♣
원내 유리 보수공사	○○관 외	19.04.13-19.05.07	♣♣♣
○○관 주방 트렌치 보수공사	○○관 1층	19.06.03-19.06.16	♣♣♣
원내 내부도로 포장공사	○○관 외	19.06.05-19.07.03	♣♣♣
○○관 전기실 누수 유도배수 공사	◇◇관	19.07.11-19.07.20	♣♣♣
▶▶▶▶과 진료실 설치공사	○○관 1층	19.07.18-19.07.28	♣♣♣
원내 타일 보수공사	병동 등	19.08.09-19.08.30	♣♣♣
부서재배치 공사[건축,기계]	○○관 5층	19.10.27-19.12.10	♣♣♣
중앙공급실 세척실 개선 공사	○○관 지하	19.09.06-19.09.30	♣♣♣
스크린도어 설치공사	○○관 외	19.09.23-19.10.21	♣♣♣
출입통제시스템 설치공사	○○관 외	19.10.02-19.10.21	♣♣♣
핵의학과 리모델링 공사[건축,기계]	○○관 지하	19.11.12-19.12.06	♣♣♣

나. 시설 개보수 시 감염관리 지침 준수에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

보건복지부에서 주관하는 의료기관인증 평가 기준을 준용한 ㉮㉮병원 「시설 개보수 시 감염관리 지침(이하 “지침”)」에 따르면, 병원 내에서 공사를 추진하는 경우에는 사전에 병원 환경과 환자들에게 발생 가능한 공사 영향에 대한 위험 평가를 실시하여야 하고, 위험 평가 결과에 따른 등급별 예방대책을 마련한 후 공사를 진행하여야 합니다.

또한 위험평가 등급에 따라 ‘class I’ 등급인 경우에는 시설관리 부서에서 자체적으로 점검하고, ‘class II’ 이상 등급인 경우에는 지침 상의 서식 점검표를 작성하여 감염관리실에 제출한 후에 공사를 진행하도록 정하고 있습니다.

[표 2] 공사 위험평가 관리등급 평가 기준

공사 내용(Type A-D)		Type A	Type B	Type C	Type D
감염 위험도(Group 1-4)		점검 및 파손 없는 공사 (먼지 미 발생)	1주 이내 공사기간 (먼지 발생/작은 규모)	1주 이상 공사기간 (먼지 발생/큰 규모)	긴 기간 및 대단위 교대근무를 요하는 공사
Group 1. 저위험 - 환자 진료장소와 떨어져 있음 (사무실 지역)		class I	class II	class II	class III/IV
Group 2. 중위험 - 환자 진료장소와 인접 (심장,심초음파,핵의학,물리치료, 방사선/MRI,호흡기치료)		class I	class II	class III	class IV
Group 3. 고위험 - (응급의료센터,소아과,진단검사, 외래수술실,약국,마취회복실,외과병동)		class I	class II	class III/IV	class IV
Group 4. 최고위험 - (면역저하환자,암 치료구역,화상병동,중환자실,심장조영실,내과병동, 음압격리실,◎◎공급실,수술실)		class II	class III/IV	class III/IV	class IV

※ 관리등급별 예방대책을 공사 현장에 적용함(시설 개보수 시 감염관리 지침 [별지1] 참조)

따라서 ○○○○○병원에서는 시설 공사를 추진하기에 앞서 지침 기준에 따라 위험평가를 실시하고 ‘class I’ 등급으로 분류한 공사에 대하여는 자체적으로 감염관리 준수사항 점검 및 예방대책을 실시하고, ‘class II~IV’ 등급의 공사에 대하여는 감염관리 점검표를 작성하여 감염관리실에 제출하여야 하며, 공사가 환자에게 미치는 영향이 심각한 경우에는 충분한 대책을 마련한 후 공사를 진행 함으로써, 공사 시 분진이나 오염물로부터 내원객, 환자, 직원을 보호하고 병원 환경이 의료관련 감염 위험에 노출되지 않도록 철저히 관리하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○○●●●●○○●●●●●●●●○○○○병원에서 2019년도에 병원 내 시설 공사를 추진한 현황을 확인한 결과, 공사 위험평가를 실시하지 않거나, 감염관리 실 모니터링 결과에 따라 공사 진행 중간에 위험평가를 실시하거나, 또는 등급 분류에 따른 감염관리 점검표 작성 시기를 준수하지 않거나, 실시 기록을 누락 하고 있는 사례가 발견되었습니다.

다. 감염환자 격리병실의 비품 설치에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단은 「의료법 시행규칙」 제34조(의료기관의 시설기준 및 규격)에서 정한 의료기관 시설규격을 준수하여 병상 간 이격거리 충족을 위한 재배치 공사 및 중환자실 내 격리병실 설치, ○○○○○병원 통합감염관리센터 격리병동 설치 등 감염관리 시설 인프라의 개선과 확장을 지속적으로 추진하여 왔습니다.

보건복지부에서는 「의료기관 건축설계 가이드라인(2018.11.)」 발간 시행을 통해 의료기관 감염예방관리 시설의 적정수준 확보를 위해서는 최소한의 규정이 아닌 적정한 수준의 질을 규정하는 시설가이드라인 준수의 필요성을 피력하고, 의료시설의 질적 수준을 단계적으로 높이는 계기로 삼아 우수한 보건의료시설 건립을 통한 원내 감염관리기능의 개선과 병원의 재난대응능력 확대 등 효과를 제고하도록 권고하였습니다.

따라서 ㉔㉔병원에서는 격리병실(일반, 양압, 음압) 등의 감염관리 시설을 구축하면서 보건복지부 의료기관인증 기준 또는 의료법 시행규칙 등 법령 기준 충족을 최우선으로 하되, 감염관리의 질 향상을 위한 자체 기준을 지속적으로 개선함으로써 의료서비스 제공의 효율성 및 적정성을 증진시키고, 양질의 보건 의료서비스가 국민들에게 전달될 수 있도록 도모하여야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2019년도 감염예방관리 특정감사 기간에 6개 ㉔㉔병원에서 운영하고 있는 격리병실 등 감염관리시설에 대한 현장 점검을 실시한 결과, 음압격리병실 공조·환기 설비 및 병상 간 이격거리 등 법령에서 정한 시설 기준은 준수하고 있으나, 격리병실 비품에 대하여는 일반 병실과 유사한 기준으로 설치되어 있었으며, 감염성 질환자 격리치료 시 청결 관리의 중요성을 감안할 때, ①격리병실 내 집기는 최대한 벽걸이식으로 하여 바닥의 오염 확산을 방지할 수 있도록 하고, ②환자용 가구를 고정식으로 하는 경우에는 원칙적으로 붙박이식으로 하되 바닥청소가 용이하도록 하고, ③벽체, 천장, 바닥 면의 이음새 부분은 기밀 시공할 수 있도록 하는 등 별도의 강화된 기준을 마련할 필요성이 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

㉔㉔㉔㉔병원은 감사결과를 수용하면서 향후 격리병실 개설 시에서는 벽걸이식 비품, 붙박이식 가구 등 강화된 기준을 적용하여 감염예방에 최선을 다하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○ · ▲▲ · ○○ · ■■ · ◆◆ · ◆◆ ㉔㉔병원장은

- 병원 내에서 시설 공사를 추진하는 경우에는 공사 시작 전에 위험평가의 실시 및 위험평가 결과에 따른 적절한 예방대책 수립 절차가 정착될 수 있도록 하시고,(권고)
- 감염관리 시설(시스템) 설치 시에는 시설 특성에 따라 적합한 비품 설치 기준을 마련하여 적용하시기 바랍니다.(통보)