

주 의 요 구

1. 제 목 : 소화기 관리 부적정

2. 관계기관 : □□

3. 내 용

가. 업무개요

□□에서는 (구)△△사업단의 부지에 14개 임대사업자를 유치하여 임대사업을 운영하고 있으며, 해당 시설물에는 소화기, 소화전 등을 배치하여 소방안전 업무를 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제4조(기관장의 책임)에 따르면, 공공기관의 장은 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치유지 및 관리에 관한 사항 등 소방안전관리에 대한 감독 책임을 진다고 되어 있으며, 같은 규정 제9조(화기 단속 등)에 따르면, 실(室)이 벽, 칸막이 등으로 나누어진 경우 그 사용책임자는 해당 실 안의 화기 단속 및 화재 예방을 위한 조치를 하여야 한다고 규정되어 있습니다.

따라서 □□에서는 화기 단속 및 화재 예방을 위해 적절한 소화장비의 위치를 식별하고, 그 식별 위치에는 소화용품을 준비하여 비상 상황이 발생시에는 즉시 초동 조치가 가능하도록 준비하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□의 소화기 운영 실태를 확인한 결과, 소화기 배치 현황을 관리하지 않아 수량을 확인할 수 없고, 배치된 소화기에는 점검표가 없거나 '19. 9. 경 최종 점검하고 이후 점검을 누락한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견 : □□에서는 감사결과를 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- □는
 - 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고