

# 개선요구 및 통보

1. 제 목 : 승강기 안전관리에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○○○병원
3. 내 용

## 가. 업무개요

○○○○병원에서는 엘리베이터 및 에스컬레이터를 포함한 #대의 승강기를 운영하고 있으며, 「승강기 안전관리법」에 따라 승강기 안전관리자를 선임하여 승강기를 관리하고 있습니다.

## 나. 승강기 관련 규정 작성 및 기록에 관한 사항

### 1) 관계법령 및 판단기준

「승강기 안전관리법 시행규칙」제48조(승강기 안전관리자의 직무범위) 및 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」제3조(승강기 안전관리자의 직무)제4항에 따르면, 승강기 안전관리자는 자체 「승강기 운행 및 관리에 관한 규정」을 마련하고, 승강기 고장 및 부품교체 시에는 고장일시, 고장부위, 수리 완료시각, 고장 원인 및 조치내용 등을 고장·수리일지 서식에 기록 관리하도록 정하고 있습니다.

따라서 승강기 안전관리자는 승강기 유지관리 주체 및 관리범위, 비상연락망 등의 내용이 기술된 「승강기 운행 및 관리에 관한 규정」을 마련하고 승강기 고장 수리 및 부품교체 시에는 고장일시, 고장 부위, 수리 완료시각, 고장 원인 및 조치내용 등을 고장·수리일지에 기록·관리하여야 합니다.

### 2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○병원의 승강기 관련 규정 및 기록물을 확인한 결과, 업무 담당자가 관련법에서 정하고 있는 「승강기 운행 및 관리에 관한 규정」을 작성하지 않은 사실을 확인하였습니다.

또한 승강기 고장·수리 시 ‘승강기 고장 및 수리 대장’을 작성하고 있었으나, 인버터 설치 등 부품교체 건 및 고장 원인, 조치 내역 등 세부 정보가 누락되어 있으며, ‘19. 5. 이전 기록자료는 관리소홀로 분실되는 등 승강기 안전관리자의 체계적 직무관리가 필요한 것으로 확인됩니다.

## 나. 중대한 고장의 통보에 관한 사항

### 1) 관계법령 및 판단기준

「승강기 안전관리법」제48조(사고 보고 및 사고 조사)에, 같은 법 시행령 제37조 및 시행규칙 제48조, 제69조에 따르면, 승강기 관리주체는 관리하는 승강기로 인하여 ‘중대한 사고 및 고장’이 발생한 경우에는 승강기 안전관리자가 법정서식에 따라 사고내용을 작성하여 한국승강기안전공단에 통보하도록 규정하고 있습니다.

**[표 1] 시행령 제37조에 따른 중대한 고장**

| 구 분    | 세부 내역                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 중대한 고장 | <p><b>가. 출입문이 열린 상태로 움직인 경우</b><br/> 나. 출입문이 이탈되거나 파손되어 운행되지 않는 경우<br/> 다. 최상층 또는 최하층을 지나 계속 움직인 경우<br/> 라. 운행하려는 층으로 운행되지 않은 경우<br/> (정전 또는 천재지변으로 인해 발생한 경우는 제외한다)<br/> <b>마. 운행 중 정지된 고장으로서 이용자가 운반구에 갇히게 된 경우</b><br/> (정전 또는 천재지변으로 인해 발생한 경우는 제외한다)</p> |

따라서 ○○○○병원 승강기 안전관리자는 병원에서 운영 중인 승강기와 관련하여 이용자가 승강기에 갇히는 등의 중대한 고장이 발생한 경우 이를 한국승강기안전공단에 통보하여야 합니다.

### 2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘19. 5.부터 ‘20. 9.까지 ○○○○병원 승강기 고장 및 수리 실태를 확인한 결과, 운행 중 출입문이 열리거나 이용자가 운반구에 갇힌 중대한 고장이 #차례 발생하였음에도 승강기 안전관리자가 이를 보고 대상으로 인지하지 못하여 한국승강기안전공단에 통보하지 않았습니다.

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원은 감사결과를 수용하면서 관련 법규에 따라 승강기 안전관리 업무에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- 병원 승강기 운영실태에 맞는 자체 「승강기 운행 및 관리에 관한 규정」을 마련하시고, 승강기 수리 건에 대해 법정서식을 준용하여 고장·수리일지가 체계적으로 작성될 수 있도록 조치하여 주시기 바라며,(개선)
- 향후 승강기 관련 중대한 고장 발생 시, 승강기 안전관리자가 관련 내역을 한국승강기안전공단에 통보하는 등 관련법에서 정하고 있는 사항을 준수하시기 바랍니다.(통보)