

권 고

1. 제 목 : 전기설비 점검에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원은 수술실, 진료실, 사무실 등의 원활한 전기 공급과 정전 등 비상상황에 대비하기 위하여 변압기 등 수전설비와 예비발전기, UPS 등 비상전원설비 운영하고 있으며, 「전기사업법」 제73조에 따라 전기안전관리자를 선임하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「전기안전관리자의 직무」(산업통상자원부 고시 제2018-226호, '18.12.13., 이하 “직무고시”) 제3조(안전관리규정의 작성)에 따르면 전기안전관리자는 [표 1] ‘점검의 종류에 따른 측정 주기 및 시험항목 예시’를 참고하여 점검 계획을 수립하여 점검을 실시하여야 한다고 하였으며,

○○○○병원에서는 ‘2020년 단전 및 정전 대비 매뉴얼 마련 및 전기설비 점검계획 추진(안)’(‘20.03.23, @@@-1839)에서 [표 1]과 같이 2020년 전기설비의 점검 계획을 수립한다고 하였습니다.

따라서 ○○○○병원에서는 반기를 점검주기로 정한 저압 전기설비의 점검을 반기마다 실시하여야 하고, 분기를 점검주기로 정한 적외선 열화상 측정은 분기마다 실시하여야 하는 등 직무고시에 따른 예시 주기를 준용하여 점검주기를 정하고 점검주기에 따라 예정시기를 수립하고 실시하여야 합니다.

[표 1] 직무고시에 따른 예시 및 ○○병원 운영현황

측정 · 시험항목		예시주기						○○병원		
		월차	분기	반기	연차	공인증	감리	주기	예정시기	실시
저압 전기설비 점검										
- 절연저항 측정		-	-	△	○	-	-	반기	7월	5월
- 누설전류 측정		-	△	△	-	-	-			
- 접지저항 측정		-	-	○	○	-	-			
고압 전기설비 점검										
- 절연저항 측정		-	-	-	○	-	-	연차	7월	5월
- 접지저항 측정		-	-	-	○	-	-			
- 절연내력 측정		-	-	-	○	-	-			
변압기 점검		-	-	-	○	-	-	연차	7월	5월
- 절연저항		-	-	-	○	-	-			
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)		-	-	-	△	-	-			
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	-	-	연차	7월	5월
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	○	○	-	-	분기	주간	매주
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	○	○	-	-			
	발전기 무부하 또는 부하시험	-	○	○	○	-	-			
적외선 열화상 측정		-	○	○	○	-	-	분기	수변전실 3월 외래부서 6월 수변전실 9월 병동부 - 12월	3월 6월 9월
전원품질분석		-	-	-	○	-	-	연차	7월	8월

※ ○ : 필수, △ : 필요 시

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○병원의 전기설비 점검내역을 확인한 결과, [표 1]과 같이 저압 전기설비의 경우 측정 주기는 반기로 하였으나 점검예정(실시)은 7월(5월)로 연차로 계획 및 실시하고 있으며, 적외선 열화상 측정주기를 분기별로 하였으나 점검예정은 수변전실은 반기마다, 외래부서 및 병동부는 연차별로 점검계획을 수립하는 등 직무고시 및 자체점검 계획의 검사주기를 만족하지 못하고 있습니다.

또한 ○○○○병원 전기설비점검계획서(직무고시의 안전관리 규정에 준함)에서는 비상용 예비발전 설비 점검양식을 직무고시의 예시 양식을 그대로 준용하여 한다고 하였으나, 실제 점검양식은 절연저항 및 접지저항이 누락되어 있는 다른 양식을 사용하고 있으므로 계획서의 양식을 수정하거나 실제 점검시 계획서의 양식으로 점검하여 기록할 필요가 있습니다.

4. 관계기관 의견

○○○○병원은 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- 직무고시를 준용하여 계획한 전기설비 점검주기를 준용하여 전기설비 점검을 실시하여 주시기 바라고, 전기설비점검계획서에서의 예비발전설비 점검일지와 실제로 사용 중인 예비발전설비 점검일지를 통일하여 주시기 바랍니다.(권고)