

# 개선요구 및 통보

1. 제 목 : 승강기 안전관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■■병원

3. 내 용

가. 승강기 관련 규정 제정 및 기록에 관한 사항

## 1) 업무개요

■■■■■병원에서는 「승강기 안전관리법」에 따라 승강기 안전관리자를 선임하여 승강기를 관리하고 있습니다.

## 2) 관계법령 및 판단기준

「승강기 안전관리법 시행규칙」제48조(승강기 안전관리자의 직무범위) 및 「승강기 안전운영 및 관리에 관한 운영규정」제3조(승강기 안전관리자의 직무)제4항에 따르면, 승강기 안전관리자는 「승강기 운행 및 관리에 관한 규정」을 마련하고, 승강기 고장시에는 고장일시, 고장부위, 수리 완료시각, 고장 원인 및 조치내용 등을 고장·수리일지 서식에 기록 관리하도록 정하고 있습니다.

따라서 승강기 안전관리자는 승강기 유지관리 주체 및 관리범위, 비상연락망 등의 내용이 기술된 「승강기 운행 및 관리에 관한 규정」을 마련하고 승강기 고장 수리 시에는 법정서식에 따라 고장 일시, 부위, 수리 완료시각, 원인 및 조치내용 등을 고장·수리일지에 기록하여 관리하여야 합니다.

## 3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■■■병원의 승강기 안전관리 실태를 확인한 결과, 위 규정에서 정하고 있는 「승강기 운행 및 관리에 관한 규정」이 별도로 제정되어 있지 않고, 특히 승강기 고장 및 수리 시에는 법정 서식이 아닌 병원 자체 전기실 작업일지에 승강기 고장수리 내용을 개괄적으로 기록·관리하고 있어 위 규정에서 정하고 있는 부품교체, 고장수리 발생일시 및 조치 소요시간 등 세부적인 정보가 누락되는 등 승강기 안전관리자의 체계적 직무관리가 필요한 것으로 확인됩니다.

## 나. 중대한 고장의 통보에 관한 사항

### 1) 업무개요

■■■■■병원에서는 엘리베이터, 덤웨이터 등 다수 승강기를 운영하고 있으며, 「승강기 안전관리법」에 따라 승강기 안전관리자를 선임하여 승강기를 관리하고 있습니다.

### 2) 관계법령 및 판단기준

「승강기 안전관리법」제48조(사고 보고 및 사고 조사)에, 같은 법 시행령 제37조 및 시행규칙 제48조, 제69조에 따르면, 승강기로 인하여 '중대한 사고 및 고장'이 발생한 경우에는 승강기 안전관리자가 법정서식에 따라 사고내용을 작성하여 한국승강기안전공단에 통보하도록 규정하고 있습니다.

**[표 1] 시행령 제37조에 따른 중대한 고장**

| 구 분   | 세부 내역                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 중대한고장 | 가. 출입문이 열린 상태로 움직인 경우<br>나. 출입문이 이탈되거나 파손되어 운행되지 않는 경우<br>다. 최상층 또는 최하층을 지나 계속 움직인 경우<br>라. 운행하려는 층으로 운행되지 않은 경우<br>(정전 또는 천재지변으로 인해 발생한 경우는 제외한다)<br><b>마. 운행 중 정지된 고장으로 사용자 운반구에 갇히게 된 경우</b><br>(정전 또는 천재지변으로 인해 발생한 경우는 제외한다) |

따라서 ■■■■■병원 승강기 안전관리자는 설치된 승강기의 운행 중에 이용자가 승강기에 갇히는 등의 중대한 고장이 발생한 경우 이를 한국승강기안전공단에 통보하여야 합니다.

### 3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '18~'20년 ■■■■■병원 승강기 고장 및 수리 내역을 확인한 결과 [표 2]와 같이 운행 중 정지된 고장으로 사용자가 운반구에 갇히게 된 중대한 고장이 여러 차례 발생하였음에도 승강기 안전관리자가 관련법을 인지하지 못하여 한국승강기안전공단에 통보하지 않은 사실이 있습니다.

[표 2] **■■■■■병원 승강기 중대한 고장 발생 내역**

| 순번 | 발생일시       | 발생호기   | 고장내역          |
|----|------------|--------|---------------|
| 1  | 2018-03-00 | 본관 X호기 | 승객 갇힘         |
| 2  | 2018-08-00 | 본관 X호기 | 승객 갇힘 (5층 정지) |
| 3  | 2018-09-00 | 본관 X호기 | 승객 갇힘 (5층 정지) |
| 4  | 2019-04-00 | 본관 X호기 | 승객 갇힘 (2층 정지) |
| 5  | 2019-05-00 | 본관 X호기 | 승객 갇힘 (2층 정지) |

4. 관계기관 의견 : ■■■■■병원은 감사결과를 수용하면서 관련 법규에 따라 승강기 안전관리 업무에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

##### ○ ■■■■■병원장은

- 병원 승강기 운영실태에 맞는 자체 「승강기 운행 및 관리에 관한 규정」을 마련하시고, 승강기 관련 수리 건에 대해 법정서식을 준용하여 고장·수리 일지가 체계적으로 작성될 수 있도록 조치하여 주기 바라며,(개선)
- 향후 승강기 관련 중대한 고장 발생 시, 승강기 안전관리자가 관련 내역을 한국승강기안전공단에 통보하는 등 관련법에서 정하고 있는 사항을 준수하시기 바랍니다.(통보)