

통 보

1. 제 목 : 중대한 고장의 통보에 관한 사항

2. 관계기관 : ◎◎·◇◇·●●보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

보훈병원에서는 승강기, 덤웨이터, 에스컬레이터를 포함한 다수 승강기를 운영하고 있으며, 「승강기 안전관리법」에 따라 승강기 안전관리자를 선임하여 승강기를 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「승강기 안전관리법」제48조(사고 보고 및 사고 조사)에서는 관리하는 승강기로 인하여 [표 1]과 같이 대통령령으로 정하는 “중대한 고장”이 발생한 경우 관리주체가 한국승강기안전공단에 통보하도록 정하고 있습니다.

[표 1] 승강기 안전관리법 시행령 제37조에 따른 중대한 고장

구 분	세부 내역
중대한 고장	가. 출입문이 열린 상태로 움직인 경우 나. 출입문이 이탈되거나 파손되어 운행되지 않는 경우 다. 최상층 또는 최하층을 지나 계속 움직인 경우 라. 운행하려는 층으로 운행되지 않은 경우 (정전 또는 천재지변으로 인해 발생한 경우는 제외한다) 마. <u>운행 중 정지된 고장으로서 이용자가 운반구에 갇히게 된 경우</u> (정전 또는 천재지변으로 인해 발생한 경우는 제외한다)

또한 「승강기 안전관리법 시행규칙」제48조(승강기 안전관리자의 직무범위)에서는 중대한 사고 및 고장의 발생 시 한국승강기안전공단에 통보하는 것을 승강기 안전관리자의 직무 범위로 정하고 있습니다.

따라서 승강기 안전관리자는 병원에서 운영 중인 승강기와 관련하여, 운행 중 이용자가 승강기에 갇히는 등의 중대한 고장이 발생한 경우 이를 한국승강기안전공단에 통보하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 보훈병원의 '18~'20년간 승강기 일일업무일지 내역을 확인한 결과, [붙임 1]과 같이 승강기 운행 중 승객이 갇힌 채로 정지한 중대한 고장이 여러 차례 발생하였음에도 승강기 안전관리자가 관련법을 인지하지 못하여 한국승강기안전공단에 통보하지 않은 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견 : 보훈병원은 감사결과를 수용하면서 관련 법규에 따라 승강기 안전관리자의 직무를 성실히 수행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◎◎·◇◇·●●보훈병원장은

- 향후 승강기 운행 중 관련법에 따른 중대한 고장 발생 시, 승강기 안전관리자가 관련 내용을 한국승강기안전공단에 통보하는 등 관련법에서 정하고 있는 사항을 준수할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(통보)

[붙임 1] 병원별 승강기관련 중대한 고장 발생 내역

기관	순번	발생일시	발생호기	고장내역
◎◎ 보훈 병원	1	2018-01-27	1관 2호기	승객 3명 갇힘 (10층 기동시 정지)
	2	2018-12-10	의학연구소 2호기	승객 1명 갇힘 (3~4층 사이 정지)
	3	2018-10-01	1관 1호기	승객 4명 갇힘 (6층)
	4	2019-05-06	1관 3호기	승객 갇힘 (2층 도어 닫힘 후 운행정지)
	5	2019-03-14	1관 8호기	승객 1명 갇힘 (B1층)
	6	2019-02-26	3관 8호기	승객 갇힘 (2~1층 운행 시)
	7	2019-10-05	1관 11호기	승객 4명 갇힘 (도어OPEN 불능)
	8	2019-09-02	재활관 2호기	승객 1명 갇힘 (1~2층)
	9	2019-07-27	3관 3호기	승객 2명 갇힘 (1층 도어 개방 불능)
	10	2019-07-16	1관 12호기	승객 갇힘 (12층 도착 후 도어 개방 불능)
	11	2019-07-05	3관 7호기	승객 1명 갇힘 (운행 중 카도어 닫힘 토크 기능정지)
	12	2019-07-05	3관 7호기	승객 1명 갇힘 (운행 중 카도어 닫힘 토크 기능정지)
	13	2020-05-29	1관 18호기	승객 갇힘 (1층 카도어 개방 불능)
	14	2020-03-10	1관 15호기	승객 16명 갇힘 (2층)
	15	2020-03-05	3관 5호기	승객 갇힘 (5층 도어 개방 불능)
●● 보훈 병원	1	2018-07-12	1호기	2층 정지 (인명 탑승)
	2	2018-12-10	5호기	1층 도어개폐 문제, 인명구조
	3	2019-07-22	3호기	승객 갇힘 (2~3층 간 정지)
	4	2020-01-16	3호기	B1층 승객 갇힘, 현장직원 승객구출
	5	2020-05-10	6호기	승객 갇힘 (B1층 정지)
	6	2020-05-21	3호기	승객 2명 갇힘 (2층 정지)
	7	2020-05-23	1호기	승객 갇힘 (승객 자체구출, 지하 1층간 정지)
	8	2020-06-08	1호기	승객 갇힘 (B1층 정지)
	9	2020-06-12	1호기	승객 갇힘 (2층 정지)
◇◇ 보훈 병원	1	2019-04-04	6호기	승객 갇힘 (지하1층 정지)
	2	2019-12-23	4호기	승객 갇힘 (도어 컨트롤러 기판 및 엔코더 불량)