

통 보

1. 제 목 : 관리대상 유해물질 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ●●보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

●●보훈병원은 근로자에게 상당한 건강장해를 일으킬 우려가 있는 관리대상 유해물질을 사용하고 있으며 지정된 별도의 창고에 취급 장소별로 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제443조(관리대상 유해물질의 저장)에서 사업주는 관리대상 유해물질을 운반하거나 저장하는 경우에 그 물질이 새거나 발산될 우려가 없는 뚜껑 또는 마개가 있는 튼튼한 용기를 사용하거나 단단하게 포장을 하여야 하며, 관리대상 유해물질을 저장할 경우에 일정한 장소를 지정하여 저장하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 같은 법 시행규칙 제446조(출입의 금지 등)에서 사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 실내 작업장에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ●●보훈병원은 관리대상 유해물질 청관제, 황산알루미늄 등은 튼튼한 용기를 사용하여 포장을 하고 사람의 출입이 금지된 장소에 저장하는 등 관리에 철저를 기하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 안전분야 공공기관 합동 특정감사 시 현장 확인 결과, 기계실은 관리대상 물질인 청관제(수산화나트륨 함유)를 보관하는 창고 열쇠를 기계실 소화전 내부에 보관하여 공용으로 사용하고 있었고, 환경실은 황산알루미늄을 지정된 창고에 보관하지 않고 출입구 한쪽에 적재하여 보관한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

●●보훈병원은 감사의견을 수용하면서 관리대상 유해물질 관리에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●보훈병원장은

- 수산화나트륨, 황산알루미늄 등 관리대상 유해물질을 저장된 장소에 보관 등 관리에 철저를 기하기 바랍니다. (통보)