

개 선 요 구

1. 제 목 : 전기안전관리규정 작성에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○·◇◇·●●보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

보훈병원은 수전설비, 비상전원설비 등 전기설비를 보유하고 있으며, 「전기사업법」 제73조에 따라 전기안전관리자를 선임하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「전기안전관리자의 직무」(산업통상자원부 고시 제2018-226호, '18.12.13.) 제3조(안전관리규정의 작성)에 따르면 전기안전관리자는 「전기안전법 시행규칙」 제44조제2항 제7호에 따라 전기설비의 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 안전관리 규정을 작성하여야 한다고 하였으며, '점검의 종류에 따른 측정주기 및 시험항목 예시'를 참고하여 제1항의 안전관리규정을 매년 작성하고 점검 계획을 수립하여 점검을 실시하여야 한다고 하였습니다.

또한 「전기안전관리자의 직무」 제14조에 따르면 전기안전관리자는 전기설비의 공사·유지 및 운용에 종사하는 자(이하 “종업원”)를 대상으로 하는 연간교육계획을 수립하여 안전관리교육을 시행하여야 하고, 필요 시 종업원에 대하여 재해 및 전기사고 발생 시 조치에 관하여 필요한 지도훈련을 실시하여야 하며, 안전관리교육 실시내용을 기록하고 그 기록서류를 4년간 보관하여야 한다고 하였습니다.

따라서 보훈병원 전기안전담당자는 전기설비의 점검계획과 종업원의 연간교육계획 등이 포함된 안전관리규정을 매년 작성하고, 작성된 안전관리규정에 따라 전기설비 점검과 종업원 안전교육을 실시하며, 그 기록서류는 4년간 보관하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 보훈병원의 안전관리규정을 확인한 결과,

① ○○○보훈병원은 2014년에 제정된 「전력공급체계 점검 규정」에는 전기설비의 점검 방법은 있으나, 매년 작성하지 않았고 전기설비의 점검 계획이나 종업원을 대상으로 하는 연간교육계획도 없었습니다.

② ◇◇보훈병원은 2019.12월에 「전기안전관리지침」 작성하였으나, 내부결재 없이 담당자가 파일로 가지고 있고, 2016년 ~ 2018년에 작성 된 「전기안전관리지침」도 확인할 수 없습니다.

③ ●●보훈병원은 2016년에 「전기안전관리 규정」을 작성한 후, 매년 작성하지 않고 현재까지 운영 중이며, 전기설비를 정기점검은 반기 또는 분기 1회, 정밀점검은 매년 1회 실시한다는 내용만 있고 구체적인 점검계획은 없었으며, 전기설비 안전관리 직원에게 필요한 교육과 훈련을 실시하여야 한다는 내용만 있고 구체적인 연간교육계획은 없었습니다.

4. 관계기관 의견 : ○○○·◇◇·●●보훈병원에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○, ●●보훈병원장은

- 전기설비 점검의 절차, 방법 및 기준과 종업원의 연간교육계획 등이 포함된 전기안전관리규정(직무고시에 따른 규정)을 매년 작성하여 주시기 바랍니다.
(개선)

○ ◇◇보훈병원장은

- 공식적인 내부품의절차를 통하여 전기안전관리지침을 작성하시기 바랍니다.
(개선)