

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목	필수안전수칙 위반자 제재 엄격 적용 필요
소 관 부 서	태안발전본부 안전품질실 ◇◇◎◎부
구 분	안전관리
내 용	

1. 업무개요

우리 회사는 공사·용역 및 설치조건부 구매계약에 있어 계약상대방이 산업안전보건법령 따른 안전의무 요구사항을 준수하고 안전사고 예방을 위해 특별히 규정한 계약부속 서류로 ‘서부발전 필수안전수칙(WP-STAR-10)¹⁾’이 포함된 「안전계약특수조건」을 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「도급공사 안전보건관리 지침서(전사-지침-안전보건-010)」 7.6항에 따르면 공사감독부서장은 모든 공사 관련 출입자에게 안전체험장 교육을 시행하고 투입하여야 하며 근로자 안전서약(서식: 한국서부발전 WP-STAR-10 준수서약서) 여부 등을 확인하도록 되어 있다.

그리고 「안전계약 특수조건」 제4조 내지 제5조를 보면 계약상대자와 소속근로자는 착공에 앞서 필수안전수칙인 ‘WP-STAR-10 준수 서약서’에 서명한 후

1) 안전전문진단기관의 전문가 자문을 거쳐 서부발전 및 협력기업 직원뿐 아니라, 발전소 현장을 잘 모르는 일용직 등 안전취약계층도 이해하고 준수하기 쉽게 현장중심의 서부발전 필수안전수칙(WP STAR-10)을 공공기관 최초로 제정하였으며 필수안전수칙은 안전관리 3대 분야(안전문화, 프로세스, 현장안전)를 대표하는 10개의 수칙으로 구성되어 있음



공사감독부서에 제출하고 하여야 하며 10대 준수사항 중 하나라도 위반하는 경우 근로자에게는 안전지적서를 계약상대자에게는 정해진 벌칙사항²⁾에 따라 벌점을 부과하도록 하는 등 안전사고 예방을 위해 도급업체 안전관리 제재기준을 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

태안발전본부에서 2019. 4. 1. ~ 5. 30. 기간 동안 필수안전수칙 위반자 및 계약상대자에게 부과한 벌점 현황을 점검한 결과 안전사고(사망, 부상) 발생에 따른 제재조치는 잘 이행되고 있으나, 작업 중 필수안전수칙 준수의무를 위반한 작업자에게는 구두로 시정 조치만 하고 안전지적서를 발행하지 않는 등 위 안전서약을 준수하지 않은 위반자에 대한 관리를 철저히 이행하지 않고 있음을 확인하였다.

일례로, 각 처에서 시행한 ‘일일 안전점검(안전패트롤)’이나 ‘주간 안전순시점검’ 중 ‘고소 작업시 안전벨트 미 체결’, ‘작업에 적합한 안전보호구의 미 착용’ 등 필수안전수칙 위반에 해당하는 사례를 발견하는 경우 그 즉시 위반자에게 시정 조치와 더불어 안전지적서를 발행하여야 하나 아래의 [표 1]과 같이 제재 조치를 철저히 이행하지 않았다.

[표-1] 필수안전수칙 위반자에 대한 안전지적서 미 발행 사례

No	위반내용	조치사항	안전지적서	비 고
1	SLP Gantry Crane 작업 중 안전모 미착용	현장시정	미발행	주간 안전점검
2	지게차 운전 중 안전벨트 미착용	현장시정	미발행	
3	계측기 정비작업 중 2M 고소작업 시 안전대 미체결	현장시정	미발행	일일 안전·환경순시
4	85dB 이상 소음작업구역에서 청력보호구 미착용	현장시정	미발행	

자료 : 태안발전본부 주간, 일일 점검보고 자료, 재구성

2) 벌점부과 및 제재기준: 안전사고(사망): 100점/명, 안전사고(부상): 20점/명, 안전지적서:3점/건, 누계벌점 100점이상 현장소장 교체요구 가능



이로 인해 작업장 안전관리 활동에 대하여 수급인과 상호보완적 협력으로 안전사고 예방을 위해 시행하는 「안전계약 특수조건」의 운영 취지를 훼손하고 있다.

따라서, 안전장구 미착용이나 안전작업 절차 미준수 등에 대해 현장순찰 중 관리감독을 강화하는 동시에 안전사고 예방의 실질적인 효과를 위해 필수안전수칙 위반자에 대한 적발과 조치를 엄격히 적용할 필요가 있다.

조치할 사항

태안발전본부장은 산업재해 예방을 위해 회사와 계약상대자가 상호 합의하여 시행중인 필수안전수칙 위반자에 대한 제재를 철저히 이행하시기 바랍니다.
(시정)

