

통 보

제 목 계측기 검교정 관리 미흡

관 계 부 서 ☆☆지사, ○○지사, □□지사

내 용

비축지사는 ISO 「검사, 측정 및 시험장비 관리절차서」(이하 “관련 절차서”)에 의거 지사에서 사용하는 검사 및 계측 설비에 대하여 주기적인 검교정을 통해 정확한 기능 및 성능이 유지되도록 유량계, 압력전송기, 레벨전송기, 적외선 측정기 등의 주요설비를 검교정 대상으로 선정하여 매년 1월에 수립한 검교정 계획서에 따라 검교정주기 및 방법을 수립 운용하고 있다.

또한, 검교정 실시 후 그 결과를 ERP 시스템에 등록하여 관련된 정보가 정확하게 제공되도록 관리해야 한다.(단, 관찰, 참고용 등의 목적으로 사용되는 계측기는 검교정 대상 계측기에서 제외될 수 있음)

1. ERP 시스템내 사용불가 계측기 포함

☆☆지사는 가연성 가스 검출을 위한 계측기 '휴대용 가스측정기'가 측정 오류 등으로 사용이 불가하여 2015년 기존 제품을 불용하고 신규 제품을 구매하였으며, 2016년 검교정 계획서 수립시 불용된 제품은 검교정 대상에서 제외하고 신규 제품을 검교정 대상에 반영하여 관리하고 있다. 하지만, ERP 시스템 내에는 기존 사용불가 제품이 검교정 대상으로 등록되어 있는 등 검교정 정보가 일부 미흡하게 관리되고 있어 수정 조치가 요구된다.

2. 전기설비 계측기를 검교정 대상에 미반영

ISO 관련 절차서 5.2.3항 '주요 계측기의 검교정 대상, 주기 및 방법'에 의거 전기설비의 온도를 측정하여 이상여부를 점검하는 '적외선 열화상 카메라'는 검교정 대상에 선정하도록 규정되어 있으나, ○○지사는 적외선 열화상 카메라를 연간 검교정 계획서에 포함하지 않았고, ERP 시스템에도 반영하지 않고 있어 이에 대해 조치가 요구된다.

3. 계측기 식별번호 오류

□□지사는 전기설비 점검을 위한 접지저항계 등을 검교정 대상으로 선정하고 【표-2】와 같이 ERP 시스템에 반영하였으나 연간 검교정 계획서에는 동 계측기를 포함하지 않았고, ERP 시스템상의 동 계측기의 식별번호를 ISO 관련 절차서 5.11항 '계측기의 식별'에 따라 측정분야 '전기'에 맞는 번호(12)를 부여해야 하나 잘못된 번호(17)로 등록 관리하고 있어 수정이 요구된다.

【 표-2. 전기설비 점검용 계측기 현황 】

계측기명	식별번호 (2017.11.27 기준)	수량	용도
접지저항계	17-001	1대	접지저항측정
클램프미터	17-002	1대	전압 및 전류측정
절연저항계	17-003	1대	절연저항 측정
멀티테스터기	17-004	1대	전압 및 전류측정
PROCESSMETER	17-005	1대	루프교정
적외선열화상카메라	17-006	1대	온도측정

* 식별번호 17은 측정분야 '습도'에 관련된 계측기임

조치할 사항

☆☆지사장은 사용불가로 폐기된 휴대용 가스측정기를 ERP 시스템 내에서 삭제하는 등 ERP 시스템의 검교정 관리대상 정보가 정확하게 제공되도록 관리하시

기 바랍니다.

⊙⊙지사장은 전기설비 점검을 위한 적외선 열화상 카메라를 연간 검교정 계획서 및 ERP 시스템에 반영하여 검교정 대상에서 동 계측기가 제외되지 않도록 관리 운영하시기 바랍니다.

□□지사장은 ERP 시스템에 등록된 전기설비 계측기 6대에 대해 연간 검교정 계획서에 반영하시고 ERP 시스템의 식별번호 오류를 수정하여 관리하시기 바랍니다.