

개 선

제 목 비축유 재물조사 재고량 분석 미흡

관 계 부 서 □□지사

내 용

□□지사는 전시 등 비상시 강원권에 석유제품을 공급하고자 제품유를 지상탱크에 저장하고 있으며, 「비축유관리절차서」에 의거 비축유 정기재물조사를 매년 1회 시행 중에 있다.

재물조사 결과 장부재고와 실재고의 차이량이 허용오차량을 벗어나 과부족 상태일 경우 그 원인이 기록착오 또는 누락, 자연감모 및 송유관 등에 의한 혼유 등 운영상 불가피한 것으로 판단되었을 때 재물조정을 실시하고 있다.

한편, 재물조정의 판단기준인 허용오차량은 저장용량을 바탕으로 유온, 유위, 물성, 용량표 등을 감안하여 저장시설별로 달리 수립되어 있어, 재고차이량 또한 저장시설별 허용오차량과의 비교를 통해 과부족여부 및 원인분석이 가능하다.

이에 원유 기지에 비해 입출하 횟수가 상대적으로 적은 제품유 저장기지는 재고 관리의 정확도를 높이기 위해 재물조사 시 저장시설별로 재고차이량 분석을 실시하고 있다.

그러나, □□지사의 경우 재고차이량 분석을 유종별 총량 기준으로 실시하고 있어 저장시설별 재고량 차이가 발생하여도 재물조정에 대한 정확한 판단이 불가하여 재물조사의 정확도가 하락할 우려가 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조치할 사항

□□지사장은 재물조사 재고차이량 분석 시 유종별 분석에서 저장시설별 분석으로 조사방법을 개선하여 비축유 재고관리의 신뢰성 및 정확성을 제고하시기 바랍니다.